

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ74.В.00246/21

Серия **RU** № **0270980**



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации «СЗРЦ СЕРТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности», место нахождения: 187021, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ ЛЕНИНГРАДСКАЯ, ТОСНЕНСКИЙ РАЙОН, ГОРОДСКОЙ ПОСЕЛОК ФЁДОРОВСКОЕ, ПРОЕЗД 1-Й ВОСТОЧНЫЙ, ДОМ 10, КОРПУС 1, адрес места осуществления деятельности: 187021, РОССИЯ, Ленинградская обл. Тосненский р-н, гп Фёдоровское, проезд 1-й Восточный, дом 10 корпус 1, регистрационный номер ТРПБ.RU.ПБ74 от 28.12.2015, телефон: +78125078375, адрес электронной почты: info@czrc.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЗАВОД ВКО», место нахождения: 601021, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ ВЛАДИМИРСКАЯ, КИРЖАЧСКИЙ РАЙОН, ГОРОД КИРЖАЧ, МИКРОРАЙОН КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ, УЛИЦА ПЕРВОМАЙСКАЯ, ДОМ 1, КОРПУС ШТЕКЕРНЫЙ, ЭТ/КАБ 1/45, адрес места осуществления деятельности: 601021, РОССИЯ, Владимирская обл. Киржачский р-н, г Киржач, мкр Красный Октябрь, ул Первомайская, дом 1, корпус штекерный, эт/каб 1/45, ОГРН: 1133316000861, номер телефона: +79028810000, адрес электронной почты: zavod_vko@rambler.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ЗАВОД ВКО», место нахождения: 601021, РОССИЯ, ОБЛАСТЬ ВЛАДИМИРСКАЯ, КИРЖАЧСКИЙ РАЙОН, ГОРОД КИРЖАЧ, МИКРОРАЙОН КРАСНЫЙ ОКТЯБРЬ, УЛИЦА ПЕРВОМАЙСКАЯ, ДОМ 1, КОРПУС ШТЕКЕРНЫЙ, ЭТ/КАБ 1/45, адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 601021, РОССИЯ, Владимирская обл. Киржачский р-н, г Киржач, мкр Красный Октябрь, ул Первомайская, дом 1.

ПРОДУКЦИЯ

Вентиляторы вытяжные радиальные крышные дымоудаления, функционирующие в составе систем противодымной вентиляции, марки SHUFT: с боковым выбросом вверх тип RAW-d-RHx-400 и тип RAW-d-RHx-600; с факельным вертикальным выбросом тип RAWTOP-d-RHx-400 и тип RAWTOP-d-RHx-600 (где d диаметр рабочего колеса от 2,5 дм до 12,5 дм; х – обозначение количества лопаток 6 или 9), выпускаемые по ТУ 28.25.20-101-21059055-2020 «Крышные вентиляторы для систем дымоудаления марки «SHUFT» серий: RAW и RAWTOP».

Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8414 59 800 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола № НМ93-130/04-2021, выданного 28.04.2021 испытательным центром «СЗРЦ ТЕСТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности» RA.RU.21НМ93; акта анализа состояния производства № 115-СС/03-2021, выданного 29.03.2021 органом по сертификации «СЗРЦ СЕРТ» Общества с ограниченной ответственностью «Северо-Западный Разрешительный Центр в области Пожарной Безопасности» ТРПБ.RU.ПБ74.
Схема сертификации 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

ГОСТ Р 53302-2009 «Оборудование противодымной защиты зданий и сооружений. Вентиляторы. Метод испытаний на огнестойкость» (с Изменением N1). Предел огнестойкости: тип RAW-d-RHx-400 и тип RAWTOP-d-RHx-400 – 400°С в течение 120 мин; тип RAW-d-RHx-600 и тип RAWTOP-d-RHx-600 – 600°С в течение 90 мин. Условия хранения: должны быть не ниже «условий хранения 2 (С)» по ГОСТ 15150-69 при температуре от минус 60 до плюс 40 градусов Цельсия и относительной влажностью не более 80%. Срок хранения 1 месяц. Срок службы (годности) 5 лет. Гарантийный срок эксплуатации 24 месяца.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 29.04.2021 ПО 28.04.2026

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

(подпись)



Федорова Наталия Александровна
(Ф.И.О.)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

Щериканов Дмитрий Евгеньевич
(Ф.И.О.)