

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ



№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ68.В.00065/20

Серия **RU** № **0230266**



ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (ОС ООО «ПСК»). Место нахождения: 121351, Российская Федерация, город Москва, улица Ивана Франко, дом 46, помещение I, комната № 1, № 1А, этаж 5. Адрес места осуществления деятельности: 115054, Российская Федерация, город Москва, улица Дубининская, дом 33, корпус Б этаж 2, кабинет 228 (3). Регистрационный номер РОСС RU.0001.11ПБ68, дата регистрации аттестата аккредитации органа по сертификации 31.10.2011 года. Орган по аккредитации: Федеральная служба по аккредитации. Номер телефона: +74954813340, адрес электронной почты: info@pskpb.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Велес Групп» (ООО «Велес Групп»). Место нахождения (адрес юридического лица): 450044, РОССИЯ, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, ГОРОД УФА, УЛИЦА МИРА, ДОМ 31. Адрес места осуществления деятельности: 427429, РОССИЯ, Удмуртская Республика, Воткинск район, деревня Гавриловка, улица Камская, дом 7в. Основной государственный регистрационный номер: 115028006517. Телефон: +73472993149. Адрес электронной почты: sales@vg102.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «Велес Групп» (ООО «Велес Групп»). Место нахождения (адрес юридического лица): 450044, РОССИЯ, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, ГОРОД УФА, УЛИЦА МИРА, ДОМ 31. Адрес места осуществления деятельности: 427429, РОССИЯ, Удмуртская Республика, Воткинск район, деревня Гавриловка, улица Камская, дом 7в. Основной государственный регистрационный номер: 115028006517.

ПРОДУКЦИЯ Воздуховод огнестойкий металлический прямоугольного сечения размерами 300x500 мм из сборных элементов оцинкованной стали толщиной стенки не менее 0,8 мм (ТУ 251.04-3378680) с комплексной огнезащитной системой «МБО-VENT», состоящей из огнезащитного базальтового материала каучукованного алюминевой фольгой (неармированной) с одной стороны, прошитого стеклотканью, марки «МБО-Ф» (ТУ 5769-001-33786808-2016), плотностью не менее 25 кг/м³, толщиной от 20 до 60 мм, смонтированная при помощи бандажа из стальной ленты шириной 16 мм, толщиной 0,5 мм (ГОСТ 3560-73), с шагом не более 400 мм, согласно технологическому регламенту № 2705-02/60-180 «Монтаж системы повышения предела огнестойкости воздуховодов на основе комплексной тепло огнезащитной системы «МБО-VENT».

Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 7308 90 980 9

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЮ Технического регламента Евразийского экономического союза «О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения» (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВВЕДЕН НА ОСНОВАНИИ Протокола сертификационных испытаний ППБ-520/09-2020 от 23.09.2020 года, проведенного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (регистрационный номер аттестата аккредитации ТРПБ.RU.ИН90). Акта анализа состояния производства № 443-СС/09-2020 от 17.08.2020 года, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.11ПБ68).
Схема сертификации: 1с.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ Р 53299-2013 «Воздуховоды. Метод испытаний на огнестойкость» (с Поправкой). Предел огнестойкости согласно приложению №1 на 1 листе (бланк № 0732724). Материал «МБО-Ф» должен храниться в закрытом сухом помещении при относительной влажности воздуха не более 85% в упаковке изготовителя. Гарантийный срок хранения материала «МБО-Ф» - 12 месяцев с момента изготовления. Срок службы покрытия «МБО-VENT», смонтированного и эксплуатируемого в строгом соответствии с Технологическим регламентом № 2705-02/60-180 - не менее 20 лет.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 28.09.2020

ПО 27.09.2025

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))



Максурова Марина Александровна

(Ф.И.О.)

Голубева Дарья Львовна

(Ф.И.О.)