

Общество с ограниченной ответственностью

«Анализ Качества»

(ООО «Анализ Качества»)

Орган по сертификации технической экспертизы документов

Аттестат аккредитации № МОСТ RU.04ИАЕ0.ОС0013 от 20 марта 2019 года

Выдан Центральным органом добровольной системы сертификации МоСтандарт

Адрес 121357, Город Москва, вн.тер. г.
Муниципальный Округ Можайский, ул Верейская,
дом 25

Тел.: 8 (925) 470-86-81 E-mail:

akcert@yandex.ru, ek@akcert.ru

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по идентификации озоноразрушающих веществ

№ 06ЭЗ/04-25 от 09.04.2025 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Р-Климат" Расположенная по адресу: 119049, г. Москва, Б. Якиманка, дом.35, строение 1, эт 3 пом I ком 4
Продукция	Настенные осушители торговой марки «SHUFT», серии SBW. Изготовитель: «Fantastic Energy-Saving Equipment Co., Ltd» Адрес: No.2 Shengkai Road, Huangpu, Zhongshan, Guangdong, China
Ввоз/вывоз по контракту	Ввоз на территорию РФ из Китайской Народной Республики, по контракту № V056/22 от 01.06.2022 года в количестве 800 шт., (код по ТН ВЭД ЕАЭС: 8479899707).
Цель экспертизы	Установление наличия (отсутствия) озоноразрушающих веществ в Настенных осушителях торговой марки «SHUFT», серии SBW, согласно постановлению Правительства РФ от 18 февраля 2022 года N 206 "О мерах государственного регулирования потребления и обращения веществ, разрушающих озоновый слой", Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21 апреля 2015 г. N 30 "О мерах нетарифного регулирования", а также Монреальским протоколом.
Методология экспертизы	Анализ технической документации представленной заявителем по запрошенному оборудованию.
Результаты экспертизы: R410A, R407C	Настенные осушители торговой марки «SHUFT», серии SBW поставляются заправленными хладагентами R410A, R407C. R410a = Смесь R-32(CH ₂ F ₂) (50%)/R-125(CHF ₂ CF ₃) (50%) - это смесь разрешенная к применению в соответствии постановлением Правительства РФ от 18 февраля 2022 года N 206 «О мерах государственного регулирования потребления и обращения веществ, разрушающих озоновый слой», Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21 апреля 2015 г. N 30 "О мерах нетарифного регулирования", а также Монреальским протоколом. R407C = смесь R134a (CF ₃ CFH ₂) (52%), R125 (CHF ₂ CF ₃) (25%), R32 (CF ₂ H ₂) (23%) - это смеси разрешенная к применению в соответствии постановлением Правительства РФ от 18 февраля 2022 года N 206 О мерах государственного регулирования потребления и обращения веществ, разрушающих озоновый слой, Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21 апреля 2015 г. N 30 "О мерах нетарифного регулирования", а также Монреальским протоколом.

Срок действия экспертного заключения – шесть месяцев со дня выдачи

Заключение	Настенные осушители торговой марки «SHUFT», серии SBW не содержат озоноразрушающие вещества, регулируемые перечнем приложения к постановлению Правительства РФ от 18 февраля 2022 года N 206 О мерах государственного регулирования потребления и обращения веществ, разрушающих озоновый слой, Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21 апреля 2015 г. N 30 "О мерах нетарифного регулирования", а также Монреальским протоколом.
-------------------	--

Количество страниц: 2

Эксперт ОС
ООО «Анализ качества»

Руководитель ОС
ООО «Анализ Качества»



М.А. Демин

Е.Б. Ксенофонтова

Общество с ограниченной ответственностью

«Анализ Качества»

(ООО «Анализ Качества»)

Орган по сертификации технической экспертизы документов
Аттестат аккредитации № МОСТ RU.04ИАЕ0.ОС0013 от 20 марта 2019 года
Выдан Центральным органом добровольной системы сертификации МоСтандарт

Адрес 121357, Город Москва, вн.тер. г.
Муниципальный Округ Можайский, ул
Верейская, дом 25 Тел.: 8 (925) 470-86-81 E-mail:
akcert@yandex.ru, ek@akcert.ru



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ОС
ООО «Анализ Качества»
Ксенофонтова Е.Б.

09.04.2025 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

№ 06ЭЗ/04-25 от 09.04.2025 г.

Объект анализа: Настенные осушители торговой марки «SHUFT», серии SBW.

Результаты анализа документации приведены в таблице:

Цель экспертизы	Методы контроля	Результаты анализа								
1	2	3								
Настенные осушители торговой марки «SHUFT», серии SBW.										
Наличие озоноразрушающих веществ, регулируемых Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21.04.2015 года № 30 «О мерах нетарифного регулирования»	Анализ технической документации представленной заявителем	Вещества по прилож. А		Вещества по прилож. В		Вещества по прилож. С		Вещества по прилож. Е	Вещества по прилож. F	
		Группа I	Группа II	Группа I	Группа II	Группа I	Группа II	Группа I	Группа I	Группа II
		-	-	-	-	-	-	-	-	-

Эксперт

Шен

М. А. Демин

ПЕРЕПЕЧАТКА И ТИРАЖИРОВАНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ
ООО «Анализ Качества» ЗАПРЕЩЕНЫ!

ООО «Анализ Качества» не несет ответственность за предоставленные заказчиком сведения.
Представленные заказчиком сведения отмечены «*»