

Общество с ограниченной ответственностью

«Анализ Качества» (ООО «Анализ Качества»)

Орган по сертификации технической экспертизы документов
Аттестат аккредитации № МОСТ RU.04ИАЕ0.ОС0013 от 20 марта 2019 года
Выдан Центральным органом добровольной системы сертификации МоСтандарт

Адрес 121357, Город Москва, вн.тер. г.
Муниципальный Округ Можайский, ул Верейская,
дом 25
Тел.: 8 (925) 470-86-81 E-mail: akcert@yandex.ru,
ek@akcert.ru

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по идентификации озоноразрушающих веществ
№ 06ЭЗ/03-25 от 25.03.2025 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Р-Климат" Расположенная по адресу: 119049, г. Москва, Б. Якиманка, дом.35, строение 1, эт 3 пом I ком 4
Продукция	Мобильные кондиционеры: торговых марок: "Ballu" серия: ВРАС, торговых марок: "Shuft" серия: SFPAC, торговых марок: "AC Electric" серия: ACE, торговых марок: "Neoline" серия: NAPS, торговых марок: "RAPID" серия: RAC, торговой марки "GOLDSTAR", серия GSPC; Осушители воздуха: торговой марки "Ballu" серии: BD, BDI, BDL, BDH; торговой марки "Komanchi" серии: KDL; торговой марки "Rapid" серии: RDS; торговой марки "GOLDSTAR" серии: GSD; торговой марки "Royal Thermo" серии: RDH; торговой марки "Shuft" серии: SDR; торговой марки "Neoline" серии: NDЛ, NDH; торговой марки "AC Electric" серии: ACH. Изготовитель: «ZHEJIANG OULUN ELECTRIC CO., LTD» Адрес: Китай, Building 1-8, No. 22 Hengyi Street, Tangqi Town, Linping Distriet, Hangzhou City, Zhejiang Province, China Производственные филиалы: «ZHEJIANG OULUN ELECTRIC CO., LTD» Китай, No. 22 Hengyi Road, Yuhang Economic Development Zone, Yuhang District, Hangzhou, Zhejiang, China; «ZHEJIANG OULUN ELECTRIC CO., LTD» Китай, No. 17 Tangmei Rd, Yuhang Economic Development Zone, Yuhang District, Hangzhou, Zhejiang, China; «Zhejiang Oulun Electric Co., Ltd.» Китай, No. 22 Hengyi Road, Yuhang Economic Development Zone, Hangzhou, Zhejiang, China, 30.453852°, 120.241862°; «Zhejiang Oulun Electric Co.,Ltd.» Китай, No.17 Tangmei Rd, Yuhang Economic Development Zone, Hangzhou, China, код GLN 6956685700015.
Ввоз/вывоз по контракту	Ввоз на территорию РФ из Китайской Народной Республики, по контракту № C/RKL-11-10/2022 от 24.10.2022 года в количестве 100 000 шт., (код по ТН ВЭД ЕАЭС: 8415820000, 8509800000, 8479899707).
Цель экспертизы	Установление наличия (отсутствия) озоноразрушающих веществ в Мобильных кондиционерах: торговых марок: "Ballu" серия: ВРАС, торговых марок: "Shuft" серия: SFPAC, торговых марок: "AC Electric" серия: ACE, торговых марок: "Neoline" серия: NAPS, торговых марок: "RAPID" серия: RAC, торговой марки "GOLDSTAR", серия GSPC; Осушителях воздуха: торговой марки "Ballu" серии: BD, BDI, BDL, BDH; торговой марки "Komanchi" серии: KDL; торговой марки "Rapid" серии: RDS; торговой марки "GOLDSTAR" серии: GSD; торговой марки "Royal Thermo" серии: RDH; торговой марки "Shuft" серии: SDR; торговой марки "Neoline" серии: NDЛ, NDH; торговой марки "AC Electric" серии: ACH, согласно постановлению Правительства РФ

Срок действия экспертного заключения – шесть месяцев со дня выдачи

	от 18 февраля 2022 года N 206 "О мерах государственного регулирования потребления и обращения веществ, разрушающих озоновый слой", Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21 апреля 2015 г. N 30 "О мерах нетарифного регулирования", а также Монреальским протоколом.
Методология экспертизы	Анализ технической документации представленной заявителем по заправленному оборудованию.
Результаты экспертизы: R410A, R290	<p>Мобильные кондиционеры: торговых марок: "Ballu" серия: ВРАС, торговых марок: "Shuft" серия: SFPAC, торговых марок: "AC Electric" серия: ACE, торговых марок: "Neoline" серия: NAPS, торговых марок: "RAPID" серия: RAC, торговой марки "GOLDSTAR", серия GSPC; Осушители воздуха: торговой марки "Ballu" серии: BD, BDI, BDL, BDH; торговой марки "Komanchi" серии: KDL; торговой марки "Rapid" серии: RDS; торговой марки "GOLDSTAR" серии: GSD; торговой марки "Royal Thermo" серии: RDH; торговой марки "Shuft" серии: SDR; торговой марки "Neoline" серии: NDL, NDH; торговой марки "AC Electric" серии: АСН поставляются заправленными хладагнами R410A, R290.</p> <p>R410a = Смесь R-32(CH₂F₂) (50%)/R-125(CHF₂CF₃) (50%) - это смесь разрешенная к применению в соответствии постановлением Правительства РФ от 18 февраля 2022 года N 206 «О мерах государственного регулирования потребления и обращения веществ, разрушающих озоновый слой», Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21 апреля 2015 г. N 30 "О мерах нетарифного регулирования", а также Монреальским протоколом.</p> <p>R290 – Пропан (C₃H₈) это озонобезопасный хладон, разрешенный к применению в соответствии с постановлением Правительства РФ от 18 февраля 2022 года N 206 «О мерах государственного регулирования потребления и обращения веществ, разрушающих озоновый слой», Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21 апреля 2015 г. N 30 "О мерах нетарифного регулирования", а также Монреальским протоколом</p>
Заключение	Мобильные кондиционеры: торговых марок: "Ballu" серия: ВРАС, торговых марок: "Shuft" серия: SFPAC, торговых марок: "AC Electric" серия: ACE, торговых марок: "Neoline" серия: NAPS, торговых марок: "RAPID" серия: RAC, торговой марки "GOLDSTAR", серия GSPC; Осушители воздуха: торговой марки "Ballu" серии: BD, BDI, BDL, BDH; торговой марки "Komanchi" серии: KDL; торговой марки "Rapid" серии: RDS; торговой марки "GOLDSTAR" серии: GSD; торговой марки "Royal Thermo" серии: RDH; торговой марки "Shuft" серии: SDR; торговой марки "Neoline" серии: NDL, NDH; торговой марки "AC Electric" серии: АСН не содержат озоноразрушающие вещества, регулируемые перечнем приложения к постановлению Правительства РФ от 18 февраля 2022 года N 206 О мерах государственного регулирования потребления и обращения веществ, разрушающих озоновый слой, Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21 апреля 2015 г. N 30 "О мерах нетарифного регулирования", а также Монреальским протоколом.

Количество страниц: 2

Эксперт ОС
ООО «Анализ качества»



М.А. Демин

Руководитель ОС
ООО «Анализ Качества»



Е.Б. Ксенофонтова

Общество с ограниченной ответственностью

«Анализ Качества»

(ООО «Анализ Качества»)

Орган по сертификации технической экспертизы документов

Аттестат аккредитации № МОСТ RU.04ИАЕ0.ОС0013 от 20 марта 2019 года

Выдан Центральным органом добровольной системы сертификации МоСтандарт

Адрес 121357, Город Москва, вн.тер. г.
Муниципальный Округ Можайский, ул
Верейская, дом 25 Тел.: 8 (925) 470-86-81 E-mail:
akcert@yandex.ru, ek@akcert.ru

УТВЕРЖДАЮ

Руководитель ОС

ООО «Анализ Качества»

Ксенофонтова Е.Б.

25.03.2025 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

№ 06ЭЗ/03-25 от 25.03.2025 г.

Объект анализа: Мобильные кондиционеры: торговых марок: "Ballu" серия: ВРАС, торговых марок: "Shuft" серия: SFPAC, торговых марок: "AC Electric" серия: ACE, торговых марок: "Neoline" серия: NAPC, торговых марок: "RAPID" серия: RAC, торговой марки "GOLDSTAR", серия GSPC; Осушители воздуха: торговой марки "Ballu" серии: BD, BDI, BDL, BDH; торговой марки "Komanchi" серии: KDL; торговой марки "Rapid" серии: RDS; торговой марки "GOLDSTAR" серии: GSD; торговой марки "Royal Thermo" серии: RDH; торговой марки "Shuft" серии: SDR; торговой марки "Neoline" серии: NDL, NDH; торговой марки "AC Electric" серии: ACH.

Результаты анализа документации приведены в таблице:

Цель экспертизы	Методы контроля	Результаты анализа								
		1			2			3		
Наличие озоноразрушающих веществ, регулируемых Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21.04.2015 года № 30 «О мерах нетарифного регулирования»	Анализ технической документации представленной заявителем*	Вещества по прилож. А		Вещества по прилож. В		Вещества по прилож. С		Вещества по прилож. Е	Вещества по прилож. F	
		Группа I	Группа II	Группа I	Группа II	Группа I	Группа II	Группа I	Группа I	Группа II
		-	-	-	-	-	-	-	-	-

Эксперт

М. А. Демин

ПЕРЕПЕЧАТКА И ТИРАЖИРОВАНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ

ООО «Анализ Качества» ЗАПРЕЩЕНЫ!

ООО «Анализ Качества» не несет ответственность за предоставленные заказчиком сведения.

Представленные заказчиком сведения отмечены «*»