



10. MAG-ventиль для подключения расширительного бака

Область применения: Позволяет напрямую подключать расширительный бак (РБ) к системе отопления. Чтобы заменить РБ - необходимо снять ключ и заглушку в левом торце и этим ключом открутить шток (в этом торце). При этом система отопления полностью отсекается от расширительного сосуда, а теплоноситель из РБ начнёт сливаться через сливной патрубков.

Универсальное подключение для РБ с выходом 3/4" или 1" ВР. Скрытый ventиль со встроенным обратным клапаном (запорный элемент) в узле подключения/отсоединения отопительной установки. В комплекте с манометром и сливной трубкой (длина 150 мм).

Наименование	Артикул	Цена, евро/ед.
MAG-ventиль (подключение 3/4" или 1")	ME 69088	86,31



11. Fuelly - клапан автоподпитки системы отопления

Область применения: автоматическое заполнение и поддержание давления в системе отопления за счёт давления в водопроводной сети.

Автоматическая подпитка с расходом до 8 л/мин.

Диапазон настройки: 0,4–3 бар (заводская настройка – 1,5 бар).

Подключение 1/2" НР.

В состав узла входят: фильтр, манометр, штуцер (подключение подпиточной среды).

Клапан автоподпитки Fuelly	ME 59092	62,00
----------------------------	----------	-------



12. Перепускной клапан

Для автоматического поддержания заданного перепада давления между подающей и обратной линиями. Подключение 3/4" ВР.

Межосевое расстояние = 125 мм	ME 69072.4	47,42
Межосевое расстояние = 200 мм	ME 69072.2	46,19



13. Осевой термометр

Данный термометр используется как запасная часть к насосным группам "Поколение 8" или к монтажным комплектам для ручной сборки типов С, R, S.

Красный	ME 58.071.504	6,08
Синий	ME 58.071.505	6,08



14. Запорный шаровый кран из латуни

Запорный шаровый кран с фирменным фланцем Meibes (без накидной гайки и прокладки) для подключения циркуляционного насоса.

FL x ВР 1" (Ду 25 мм)	ME 61810	18,25
FL x ВР 1 1/4" (Ду 32 мм)	ME 61840	32,85

FL = фланец ВР = Внутренняя резьба.



15. Запорный шаровый кран из латуни с обратным клапаном

Запорный шаровый кран с фирменным фланцем Meibes (без накидной гайки и прокладки) для подключения циркуляционного насоса. Внутри крана располагается встроенный обратный клапан.

FL x ВР 1" (Ду 25 мм)	ME 61851	29,18
FL x ВР 1 1/4" (Ду 32 мм)	ME 61861	43,20

FL = фланец ВР = Внутренняя резьба.