

# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

№ RU C-RU.ПБ68.В.01343/23



## ЗАЯВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВЕЛЕС ГРУПП» (ООО «ВЕЛЕС ГРУПП»).

Место нахождения: 450044, РОССИЯ, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, ГОРОД УФА, УЛИЦА МИРА, ДОМ 31.

Адрес места осуществления деятельности: 427429, РОССИЯ, УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА, ВОТКИНСКИЙ Р-Н, Д. ГАВРИЛОВКА, УЛ. КАМСКАЯ 7.

ОГРН 1150280065517, ИНН 0277907303. Телефон: +7965 663 1100, адрес электронной почты: sales@vg102.ru.

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «ВЕЛЕС ГРУПП» (ООО «ВЕЛЕС ГРУПП»).

Место нахождения: 450044, РОССИЯ, РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН, ГОРОД УФА, УЛИЦА МИРА, ДОМ 31.

Адрес (адреса) места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 427429, РОССИЯ, УДМУРТСКАЯ РЕСПУБЛИКА, ВОТКИНСКИЙ Р-Н, Д. ГАВРИЛОВКА, УЛ. КАМСКАЯ 7.

ОГРН 1150280065517, ИНН 0277907303. Телефон: +7965 663 1100, адрес электронной почты: sales@vg102.ru.

## ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Пожарная Сертификационная Компания", место нахождения: 121596, Россия, город Москва, улица Горбунова, д.12, к.2, стр 14, этаж 2, помещение I, комната 4 (14208), ОГРН 1117746604502, ИНН 7714846955, адрес места осуществления деятельности: 115054, Россия, город Москва, улица Дубининская, дом 33, корпус Б, этаж 2, кабинет 228 (3), уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № РОСС RU.0001.11ПБ68, телефон +74954813340, адрес электронной почты info@pskpb.ru.

## ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Материал базальтовый теплоизоляционный, марок: МБО-5, МБО-8, МБО-10, МБО-13, МБО-16, МБО-20, МБО-30, МБО-40, МБО-50, МБО-60, МБО-70, МБО-80, МБО-100, МБО-120, МБО-5Ф, МБО-8Ф, МБО-10Ф, МБО-13Ф, МБО-16Ф, МБО-20Ф, МБО-30Ф, МБО-40Ф, МБО-50Ф, МБО-60Ф, МБО-70Ф, МБО-80Ф, МБО-100Ф, МБО-120Ф, на основе матов прошивных, без обкладки, и в обкладке из алюминиевой фольги, толщиной от 20 до 35 мкм, с применением жидкого стекла; общей толщиной от 4 до 121 мм, плотностью от 25 до 100 кг/м<sup>3</sup>, выпускаемый по ТУ 5769-001-33786808-2016 «Материалы базальтовые огнезащитные (МБО). Технические условия». Серийный выпуск.

код ОКПД 2 23.99.19.111

код ТН ВЭД ЕАЭС 6806 10 000 8

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ).

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокола сертификационных испытаний № ППБ-011/03-2023 от 27.03.2023 года, выданного Испытательной лабораторией Общества с ограниченной ответственностью Центр сертификации «ТАТСЕРТ» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.210B35). Акта анализа состояния производства № 01-ОС/22-02/23 от 07.03.2023 года, проведенного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «Пожарная Сертификационная Компания» (регистрационный номер аттестата аккредитации РОСС RU.0001.11ПБ68). Схема сертификации 4с.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Показатель пожарной опасности определен, в соответствии со ст. 13, п. 4 и с табл. 27 Федерального закона от 22.07.2008 г. N 123-ФЗ, согласно приложению № 1 на 1 листе.

Условие хранения: в закрытом сухом помещении при относительной влажности воздуха не более 85%. Рулоны должны храниться в горизонтальном положении в штабелях, не более четырех рядов по высоте. Гарантийный срок хранения – 12 месяца с момента изготовления.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ

с 28.03.2023 по 27.03.2028



Руководитель  
(заместитель руководителя) органа по  
сертификации

Эксперт-аудитор  
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

(подпись)

Грецкий Николай Михайлович  
(фамилия, имя, отчество)

Лобаков Даниил Александрович  
(фамилия, имя, отчество)

\*Сертификат соответствия действителен только при наличии сведений в Едином Реестре ФСА.

Ссылка на реестр: <https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3224713/baseInfo>

ПРИЛОЖЕНИЕ №1

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ

№ RU C-RU.ПБ68.В.01343/23

(ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ СЕРТИФИКАЦИЯ)

На стандарты и иные документы, примененные при сертификации

Обозначение стандарта (стандартов)	Наименование стандарта (стандартов)	Подтверждаемые требования национального стандарта (стандартов)
ГОСТ 30244-94 п.6, метод 1	Материалы строительные. Методы испытаний на горючесть	Негорючие (НГ) в соответствии со ст. 13, п.4 Федерального закона от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ



Руководитель  
(заместитель руководителя) органа по  
сертификации

Эксперт-аудитор  
(эксперты-аудиторы)

(подпись)

(подпись)

Грецкий Николай Михайлович  
(фамилия, имя, отчество)

Лобаков Даниил Александрович  
(фамилия, имя, отчество)

\*Сертификат соответствия действителен только при наличии сведений в Едином Реестре ФСА.

Ссылка на реестр: <https://pub.fsa.gov.ru/rss/certificate/view/3224713/baseInfo>