# ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

# СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

EAC

№ ЕАЭС RU C-RU.ПБ58.В.00685/22

Серия RU № 0365027

## ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность". Место нахождения (адрес юридического лица): 105066, Россия, город Москва, улица Нижняя Красносельская, дом 35, строение 64, комната 22, этаж 3. Адрес места осуществления деятельности: 105066, РОССИЯ, город Москва, улица Нижняя Красносельская, дом 35, строение 64, комната 22, этаж 3, помещение №5; 301668, РОССИЯ, Тульская область, Новомосковский район, город Новомосковск, улица Орджоникидзе, дом 8, пристройка к цеху №3 (Лит. П), эт.2, ком. №№1,2,4,11. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ58, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 15.12.2015 года. Телефон: +74874655953, +74952801686. Адрес электронной почты: info@alfapb.ru

## ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Завод ВКО". Место нахождения (адрес юридического лица): 601021, РОССИЯ, Владимирская область, Киржачский район, город Киржач, микрорайон Красный Октябрь, улица Первомайская, дом 1, корпус Штекерный, этаж 1, кабинет 45. Адрес места осуществления деятельности: 601021, РОССИЯ, Владимирская область, Киржачский район, город Киржач, микрорайон Красный Октябрь, улица Первомайская, дом 1, корпус Штекерный. Основной государственный регистрационный номер: 1133316000861. Телефон: + 7 9028810000, +7 9028840000. Адрес электронной почты: ventengmach@gmail.ru.

## ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "Завод ВКО". Место нахождения (адрес юридического лица): 601021, РОССИЯ, Владимирская область, Киржачский район, город Киржач, микрорайон Красный Октябрь, улица Первомайская, дом 1, корпус Штекерный, этаж 1, кабинет 45. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 601021, РОССИЯ, Владимирская область, Киржачский район, город Киржач, микрорайон Красный Октябрь, улица Первомайская, дом 1, корпус Штекерный.

## ПРОДУКЦИЯ

Клапаны противопожарные марки «SHUFT» стандартного исполнения нормально открытые типов SHFDO-90, SHFDO-120, SHFDO-180, нормально закрытые типов SHFDC-60, SHFDC-90, SHFDC-120, двойного действия типа SHFD2W-15 и дымовые типа SHSD-120, прямоугольного и круглого сечения, одностворчатые и многостворчатые канального и стенового исполнения, с расположением привода внутри и снаружи корпуса, изготавливаемые в соответствии с Техническими условиями ТУ 28.99.39-106-21059055-2021 «Клапаны противопожарные вентиляционные торговой марки SHUFT». Серийный выпуск.

**КОД ТН ВЭД ЕАЭС** 8481 80 639 0

## СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент Евразийского экономического союза "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения" (ТР ЕАЭС 043/2017).

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколы сертификационных испытаний № 212-С/ТР-22 от 15.02.2022 года, № 213-С/ТР-22 от 15.02.2022 года, № 214-С/ТР-22 от 15.02.2022 года, № 215-С/ТР-22 от 15.02.2022 года, № 216-С/ТР-22 от 15.02.2022 года, № 217-С/ТР-22 от 15.02.2022 года, № 218-С/ТР-22 от 15.02.2022 года, № 219-С/ТР-22 от 15.02.2022 года, № 220-С/ТР-22 от 15.02.2022 года, № 221-С/ТР-22 от 15.02.2022 года, № 222-С/ТР-22 от 15.02.2022 года, № 223-С/ТР-22 от 15.02.2022 года, № 224-С/ТР-22 от 15.02.2022 года, № 225-С/ТР-22 от 15.02.2022 года, № 226-С/ТР-22 от 15.02.2022 года, Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность" аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ИН41 от 09.02.2016 года. Акт о результатах анализа состояния производства № 556-АСП/21 от 12.08.2021 года от Органа по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность" аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ58.
Схема сертификации 1с. Иные сведения о документах, представленных заявителем в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента, смотри приложение бланк № 0881486.

## ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Стандарты и иные нормативные документы, применяемые при подтверждении соответствия, приведены в приложении бланк № 0881486. Условия и сроки хранения, срок службы (годности) приведены в приложении бланк № 0881486. Перечень и предел огнестойкости продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия, приведены в приложениях бланк № 0881487, бланк № 0881489, бланк № 0881490.

**СРОК ДЕЙСТВИЯ С** 21.02.2022 **ПО** 20.02.2027 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

**Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации** _____ (подпись) Подсевалов Денис Сергеевич (Ф.И.О.)

М.П.

**Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))** _____ (подпись) Рябова Анна Викторовна (Ф.И.О.)

АО «Опцион», Москва, 2020 г., «Б», ТЗ № 334.

# ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ



# ПРИЛОЖЕНИЕ

## К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.ПБ58.В.00685/22

Серия RU № 0881486

**Документы, представленные заявителем в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента:**

Технические условия ТУ 28.99.39-106-21059055-2021 «Клапаны противопожарные вентиляционные торговой марки SHUFT» от 17.02.2021 г.

Конструкторская документация:

К.2000.0090.00.00.000 «Клапан противопожарный SHFDO-90-EM» от 17.02.2021 г.
К.2000.0120.00.00.000 «Клапан противопожарный SHFDO-120-B» от 17.02.2021 г.
К.2000.0180.00.00.000 «Клапан противопожарный SHFDO-180-MB» от 17.02.2021 г.
К.2000.1060.00.00.000 «Клапан противопожарный SHFDC-60-M» от 17.02.2021 г.
К.2000.1090.00.00.000 «Клапан противопожарный SHFDC-90-MB» от 17.02.2021 г.
К.2010.0090.00.00.000 «Клапан противопожарный SHFDO-90-MB» от 17.02.2021 г.
К.2010.0120.00.00.000 «Клапан противопожарный SHFDO-120-B» от 17.02.2021 г.
К.2010.0180.00.00.000 «Клапан противопожарный SHFDO-180-EM» от 17.02.2021 г.
К.2010.1060.00.00.000 «Клапан противопожарный SHFDC-60-M» от 17.02.2021 г.
К.2010.1090.00.00.000 «Клапан противопожарный SHFDC-90-MB» от 17.02.2021 г.
К.2100.1120.01.00.000 «Клапан дымовой SHSD-120-MB-IN» от 17.02.2021 г.
К.2101.1120.01.00.000 «Клапан дымовой SHSD-120-M-MB-IN» от 17.02.2021 г.
К.2200.0015.00.00.000 «Клапан противопожарный SHFD2W-15-B» от 17.02.2021 г.
К.2001.1120.00.00.000 «Клапан противопожарный SHFDC-120-M-MB» от 17.02.2021 г.
К.2001.1120.01.00.000 «Клапан противопожарный SHFDC-120-M-MB-IN» от 17.02.2021 г.
К.2001.1060.00.00.000 «Клапан противопожарный SHFDC-60-M-MB» от 17.02.2021 г.
К.2001.1060.01.00.000 «Клапан противопожарный SHFDC-60-M-MB-IN» от 17.02.2021 г.
К.2001.1090.00.00.000 «Клапан противопожарный SHFDC-90-M-MB» от 17.02.2021 г.
К.2001.1090.01.00.000 «Клапан противопожарный SHFDC-90-M-B-IN» от 17.02.2021 г.

**Стандарты и иные нормативные документы, применяемые при подтверждении соответствия:**

| Обозначение национального стандарта или свода правил | Наименование национального стандарта или свода правил | Раздел (пункт, подпункт) стандарта, нормативного документа |
|---|---|---|
| ГОСТ Р 53301-2013 | "Клапаны противопожарные вентиляционных систем. Метод испытаний на огнестойкость " | Стандарт в целом |

**Условия и сроки хранения, срок службы (годности).**

Условия хранения согласно ТУ 28.99.39-106-21059055-2021 пункты 6.4, 6.5:
Условия хранения клапанов в части воздействия климатических факторов внешней среды – по группе условий ОЖ2-ОЖ4 ГОСТ 15150-69. Рядность складирования клапанов в упаковке по высоте – не более трех ящиков, или пяти клапанов при боковом положении привода.
Срок хранения согласно ТУ 28.99.39-106-21059055-2021 пункт 6.4:
Срок хранения до ввода в эксплуатацию - 1 год.
Срок службы (годности) согласно ТУ 28.99.39-106-21059055-2021 пункт 1.3.14:
Установленный срок службы клапанов до списания – 10 лет, до капитального ремонта или досрочного списания.

**Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации** (подпись) М.П. Подсевалов Денис Сергеевич (Ф.И.О.)

**Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))** (подпись) Рябова Анна Викторовна (Ф.И.О.)

АО «Опцион», Москва, 2020 г., «Б», ТЗ № 334

# ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ



# ПРИЛОЖЕНИЕ

## К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.ПБ58.В.00685/22

Серия RU № 0881487

| Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса | Предел огнестойкости |
|---|---|
| Клапаны противопожарные одностворчатые марки «SHUFT» стандартного исполнения нормально открытые прямоугольного сечения типа SHFDO-90 канального исполнения с расположением привода снаружи корпуса, габаритными размерами проходного сечения по высоте от 100 мм до 1800 мм, по ширине от 100 мм до 1200 мм, максимальным гидравлическим диаметром 1000 мм, изготавливаемые в соответствии с Техническими условиями ТУ 28.99.39-106-21059055-2021. | Предел огнестойкости нормально открытого клапана, установленного в проёме ограждающей строительной конструкции с нормируемым пределом огнестойкости при возможном одностороннем тепловом воздействии со стороны, противоположной расположению привода, или на участке воздуховода за пределами ограждающей строительной конструкции с нормируемым пределом огнестойкости – EI90. |
| Клапаны противопожарные одностворчатые марки «SHUFT» стандартного исполнения нормально открытые прямоугольного сечения типа SHFDO-120 канального исполнения с расположением привода снаружи корпуса, габаритными размерами проходного сечения по высоте от 100 мм до 1800 мм, по ширине от 100 мм до 1200 мм, максимальным гидравлическим диаметром 1000 мм, изготавливаемые в соответствии с Техническими условиями ТУ 28.99.39-106-21059055-2021. | Предел огнестойкости нормально открытого клапана, установленного в проёме ограждающей строительной конструкции с нормируемым пределом огнестойкости при возможном одностороннем тепловом воздействии со стороны, противоположной расположению привода, или на участке воздуховода за пределами ограждающей строительной конструкции с нормируемым пределом огнестойкости – EI120. |
| Клапаны противопожарные одностворчатые марки «SHUFT» стандартного исполнения нормально открытые прямоугольного сечения типа SHFDO-180 канального исполнения с расположением привода снаружи корпуса, габаритными размерами проходного сечения по высоте от 100 мм до 1800 мм, по ширине от 100 мм до 1200 мм, максимальным гидравлическим диаметром 1000 мм, изготавливаемые в соответствии с Техническими условиями ТУ 28.99.39-106-21059055-2021. | Предел огнестойкости нормально открытого клапана, установленного в проёме ограждающей строительной конструкции с нормируемым пределом огнестойкости при возможном одностороннем тепловом воздействии со стороны, противоположной расположению привода, или на участке воздуховода за пределами ограждающей строительной конструкции с нормируемым пределом огнестойкости – EI180. |
| Клапаны противопожарные марки «SHUFT» стандартного исполнения нормально открытые круглого сечения типа SHFDO-90 канального исполнения с расположением привода снаружи корпуса, диаметром проходного сечения от 100 мм до 1000 мм, изготавливаемые в соответствии с Техническими условиями ТУ 28.99.39-106-21059055-2021. | Предел огнестойкости нормально открытого клапана, установленного в проёме ограждающей строительной конструкции с нормируемым пределом огнестойкости при возможном одностороннем тепловом воздействии со стороны, противоположной расположению привода, или на участке воздуховода за пределами ограждающей строительной конструкции с нормируемым пределом огнестойкости – EI90. |
| Клапаны противопожарные марки «SHUFT» стандартного исполнения нормально открытые круглого сечения типа SHFDO-120 канального исполнения с расположением привода снаружи корпуса, диаметром проходного сечения от 100 мм до 1000 мм, изготавливаемые в соответствии с Техническими условиями ТУ 28.99.39-106-21059055-2021. | Предел огнестойкости нормально открытого клапана, установленного в проёме ограждающей строительной конструкции с нормируемым пределом огнестойкости при возможном одностороннем тепловом воздействии со стороны, противоположной расположению привода, или на участке воздуховода за пределами ограждающей строительной конструкции с нормируемым пределом огнестойкости – EI120. |
| Клапаны противопожарные марки «SHUFT» стандартного исполнения нормально открытые круглого сечения типа SHFDO-180 канального исполнения с расположением привода снаружи корпуса, диаметром проходного сечения от 100 мм до 1000 мм, изготавливаемые в соответствии с Техническими условиями ТУ 28.99.39-106-21059055-2021. | Предел огнестойкости нормально открытого клапана, установленного в проёме ограждающей строительной конструкции с нормируемым пределом огнестойкости при возможном одностороннем тепловом воздействии со стороны, противоположной расположению привода, или на участке воздуховода за пределами ограждающей строительной конструкции с нормируемым пределом огнестойкости – EI180. |

**Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации** (подпись) Подсевалов Денис Сергеевич (Ф.И.О.)

М.П.

**Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))** (подпись) Яблова Анна Викторовна (Ф.И.О.)

АО «Опцион», Москва, 2020 г., «Б», ТЗ № 334.

# ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

## ПРИЛОЖЕНИЕ



### К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.ПБ58.В.00685/22

Серия RU № 0881489

| Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса | Предел огнестойкости |
|---|---|
| Клапаны противопожарные одностворчатые марки «SHUFT» стандартного исполнения нормально закрытые прямоугольного сечения типа SHFDC-60, канального исполнения с расположением привода снаружи корпуса, габаритными размерами проходного сечения по высоте от 100 мм до 1800 мм, по ширине от 100 до 1200 мм, максимальным гидравлическим диаметром 1000 мм, изготавливаемые в соответствии с Техническими условиями ТУ 28.99.39-106-21059055-2021. | Предел огнестойкости нормально закрытого клапана, установленного в проёме ограждающей строительной конструкции с нормируемым пределом огнестойкости при возможном одностороннем тепловом воздействии со стороны, противоположной расположению привода, или на участке воздуховода за пределами ограждающей строительной конструкции с нормируемым пределом огнестойкости – EI60. |
| Клапаны противопожарные одностворчатые марки «SHUFT» стандартного исполнения нормально закрытые прямоугольного сечения типа SHFDC-90, канального исполнения с расположением привода снаружи корпуса, габаритными размерами проходного сечения по высоте от 100 мм до 1800 мм, по ширине от 100 мм до 1200 мм, максимальным гидравлическим диаметром 1000 мм, изготавливаемые в соответствии с Техническими условиями ТУ 28.99.39-106-21059055-2021. | Предел огнестойкости нормально закрытого клапана, установленного в проёме ограждающей строительной конструкции с нормируемым пределом огнестойкости при возможном одностороннем тепловом воздействии со стороны, противоположной расположению привода, или на участке воздуховода за пределами ограждающей строительной конструкции с нормируемым пределом огнестойкости – EI90. |
| Клапаны противопожарные марки «SHUFT» стандартного исполнения нормально закрытые круглого сечения типа SHFDC-60 канального исполнения с расположением привода снаружи корпуса, диаметром проходного сечения от 100 мм до 1000 мм, изготавливаемые в соответствии с Техническими условиями ТУ 28.99.39-106-21059055-2021. | Предел огнестойкости нормально закрытого клапана, установленного в проёме ограждающей строительной конструкции с нормируемым пределом огнестойкости при возможном одностороннем тепловом воздействии со стороны, противоположной расположению привода, или на участке воздуховода за пределами ограждающей строительной конструкции с нормируемым пределом огнестойкости – EI60. |
| Клапаны противопожарные марки «SHUFT» стандартного исполнения нормально закрытые круглого сечения типа SHFDC-90 канального исполнения с расположением привода снаружи корпуса, диаметром проходного сечения от 100 мм до 1000 мм, изготавливаемые в соответствии с Техническими условиями ТУ 28.99.39-106-21059055-2021. | Предел огнестойкости нормально закрытого клапана, установленного в проёме ограждающей строительной конструкции с нормируемым пределом огнестойкости при возможном одностороннем тепловом воздействии со стороны, противоположной расположению привода, или на участке воздуховода за пределами ограждающей строительной конструкции с нормируемым пределом огнестойкости – EI90. |
| Клапаны противопожарные многостворчатые марки «SHUFT» стандартного исполнения нормально закрытые прямоугольного сечения типа SHFDC-60, канального исполнения с расположением привода снаружи и внутри корпуса, габаритными размерами проходного сечения по высоте от 300 мм до 1800 мм, по ширине от 300 мм до 1200 мм, максимальным гидравлическим диаметром 1000 мм, изготавливаемые в соответствии с Техническими условиями ТУ 28.99.39-106-21059055-2021. | Предел огнестойкости нормально закрытого клапана, установленного в проёме ограждающей строительной конструкции с нормируемым пределом огнестойкости при возможном одностороннем тепловом воздействии со стороны, противоположной расположению привода, или на участке воздуховода за пределами ограждающей строительной конструкции с нормируемым пределом огнестойкости – EI60. |
| Клапаны противопожарные многостворчатые марки «SHUFT» стандартного исполнения нормально закрытые прямоугольного сечения типа SHFDC-90, канального исполнения с расположением привода снаружи и внутри корпуса, габаритными размерами проходного сечения по высоте от 300 мм до 1800 мм, по ширине от 300 мм до 1200 мм, максимальным гидравлическим диаметром 1000 мм, изготавливаемые в соответствии с Техническими условиями ТУ 28.99.39-106-21059055-2021. | Предел огнестойкости нормально закрытого клапана, установленного в проёме ограждающей строительной конструкции с нормируемым пределом огнестойкости при возможном одностороннем тепловом воздействии со стороны, противоположной расположению привода, или на участке воздуховода за пределами ограждающей строительной конструкции с нормируемым пределом огнестойкости – EI90. |

**Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации** (подпись) Подсевалов Денис Сергеевич (Ф.И.О.)

М.П.

**Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))** (подпись) Рябова Анна Викторовна (Ф.И.О.)

АО «Опцион», Москва, 2020 г., «Б», ТЗ № 334.

# ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

## ПРИЛОЖЕНИЕ



К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.ПБ58.В.00685/22

Серия RU № 0881490

| Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса | Предел огнестойкости |
|---|---|
| Клапаны противопожарные многостворчатые марки «SHUFT» стандартного исполнения нормально закрытые прямоугольного сечения типа SHFDC-120, канального исполнения с расположением привода внутри корпуса, габаритными размерами проходного сечения по высоте от 300 мм до 1800 мм, по ширине от 300 мм до 1200 мм, максимальным гидравлическим диаметром 1000 мм, изготавливаемые в соответствии с Техническими условиями ТУ 28.99.39-106-21059055-2021. | Предел огнестойкости нормально закрытого клапана, установленного в проёме ограждающей строительной конструкции с нормируемым пределом огнестойкости при возможном одностороннем тепловом воздействии со стороны, противоположной расположению привода, или на участке воздуховода за пределами ограждающей строительной конструкции с нормируемым пределом огнестойкости – EI120. |
| Клапаны противопожарные многостворчатые марки «SHUFT» стандартного исполнения нормально закрытые прямоугольного сечения типа SHFDC-120, канального исполнения с расположением привода снаружи корпуса, габаритными размерами проходного сечения по высоте от 300 мм до 1800 мм, по ширине от 300 мм до 1200 мм, максимальным гидравлическим диаметром 1000 мм, изготавливаемые в соответствии с Техническими условиями ТУ 28.99.39-106-21059055-2021. | Предел огнестойкости нормально закрытого клапана, установленного в проёме ограждающей строительной конструкции с нормируемым пределом огнестойкости при возможном одностороннем тепловом воздействии со стороны, противоположной расположению привода, или на участке воздуховода за пределами ограждающей строительной конструкции с нормируемым пределом огнестойкости – EI120. |
| Клапаны противопожарные одностворчатые марки «SHUFT» стандартного исполнения двойного действия прямоугольного сечения типа SHFD2W-15 канального исполнения с расположением привода снаружи корпуса, габаритными размерами проходного сечения по высоте от 100 мм до 1800 мм, по ширине от 100 мм до 1200 мм, максимальным гидравлическим диаметром 1000 мм, изготавливаемые в соответствии с Техническими условиями ТУ 28.99.39-106-21059055-2021. | Предел огнестойкости двойного действия клапана, установленного в проёме ограждающей строительной конструкции с нормируемым пределом огнестойкости при возможном одностороннем тепловом воздействии со стороны, противоположной расположению привода, или на участке воздуховода за пределами ограждающей строительной конструкции с нормируемым пределом огнестойкости – EI15. |
| Клапаны противопожарные одностворчатые марки «SHUFT» стандартного исполнения дымовые прямоугольного сечения типа SHSD-120, стенового исполнения с расположением привода внутри корпуса, габаритными размерами проходного сечения по высоте от 300 мм до 1800 мм, по ширине от 300 мм до 1200 мм, максимальным гидравлическим диаметром 1000 мм, изготавливаемые в соответствии с Техническими условиями ТУ 28.99.39-106-21059055-2021. | Предел огнестойкости дымового клапана – E120. |
| Клапаны противопожарные многостворчатые марки «SHUFT» стандартного исполнения дымовые прямоугольного сечения типа SHSD-120, стенового исполнения с расположением привода внутри корпуса, габаритными размерами проходного сечения по высоте от 300 мм до 1800 мм, по ширине от 300 мм до 1200 мм, максимальным гидравлическим диаметром 1000 мм, изготавливаемые в соответствии с Техническими условиями ТУ 28.99.39-106-21059055-2021. | Предел огнестойкости дымового клапана – E120. |

**Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации** (подпись) Подсевалов Денис Сергеевич (Ф.И.О.)

М.П.

**Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы))** (подпись) Рубова Анна Викторовна (Ф.И.О.)

АО «Опцион», Москва, 2020 г., «Б», ТЗ № 334.