

Общество с ограниченной ответственностью

«Анализ Качества» (ООО «Анализ Качества»)

Орган по сертификации технической экспертизы документов
Аттестат аккредитации № МОСТ RU.04ИАЕ0.ОС0013 от 20 марта 2019 года
Выдан Центральным органом добровольной системы сертификации МоСтандарт

Адрес 121357, Город Москва, вн.тер. г.
Муниципальный Округ Можайский, ул Верейская,
дом 25
Тел.: 8 (925) 470-86-81 E-mail: akcert@yandex.ru,
ek@akcert.ru

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по идентификации озоноразрушающих веществ
№ 02ЭЗ/04-26 от 09.04.2026 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Р-Климат" Расположенная по адресу: 119049, г. Москва, Б. Якиманка, дом.35, строение 1, эт 3 пом I ком 4
Продукция	Осушители воздуха торговой марки «Ballu» серии: BD. Изготовитель: «Kaiping New Widetech Electric Co., Ltd». Адрес: Китай, First building No. 40 Xing Da Road, Shuikou Town, Kaiping city, Guangdong, China.
Ввоз/вывоз по контракту	Ввоз на территорию РФ из Китайской Народной Республики по контракту № C/RKL-01-02/2020 от 01.02.2020 года в количестве 70 000 шт., (код по ТН ВЭД ЕАЭС: 8509800000).
Цель экспертизы	Установление наличия (отсутствия) озоноразрушающих веществ в Осушителях воздуха торговой марки «Ballu» серии: BD, согласно постановлению Правительства РФ от 18 февраля 2022 года N 206 "О мерах государственного регулирования потребления и обращения веществ, разрушающих озоновый слой", Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21 апреля 2015 г. N 30 "О мерах нетарифного регулирования", а также Монреальским протоколом.
Методология экспертизы	Анализ технической документации представленной заявителем по заправленному оборудованию.
Результаты экспертизы: R410A	Осушители воздуха торговой марки «Ballu» серии: BD поставляются заправленными хладагнами R410A. R410a = Смесь R-32(CH ₂ F ₂) (50%)/R-125(CHF ₂ CF ₃) (50%) - это смесь разрешенная к применению в соответствии постановлением Правительства РФ от 18 февраля 2022 года N 206 «О мерах государственного регулирования потребления и обращения веществ, разрушающих озоновый слой», Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21 апреля 2015 г. N 30 "О мерах нетарифного регулирования", а также Монреальским протоколом.
Заключение	Осушители воздуха торговой марки «Ballu» серии: BD не содержат озоноразрушающие вещества, регулируемые перечнем приложения к постановлению Правительства РФ от 18 февраля 2022 года N 206 О мерах государственного регулирования потребления и обращения веществ, разрушающих озоновый слой, Решением Коллегии Евразийской

	экономической комиссии от 21 апреля 2015 г. N 30 "О мерах нетарифного регулирования", а также Монреальским протоколом.
--	--

Количество страниц: 2

Эксперт ОС
ООО «Анализ качества»

Руководитель ОС
ООО «Анализ Качества»



М.А. Демин

Е.Б. Ксенофонтова