



Подсистема добровольной верификации оборудования, приборов и изделий для систем инженерно-технического обеспечения зданий и сооружений Системы добровольной оценки соответствия Национального объединения строителей (СДОС НОСТРОЙ)



## ВЕРИФИКАТ № 1

**Верификационный центр:** 000 «Центр технической экспертизы», 125499, г. Москва, Кронштадтский бульвар, д.35Б, пом. 3112Б, тел. +79031819770, verificationcenter@yandex.ru.

**Заявитель:** : 000 "Роял Термо РУС", 601021, Владимирская обл, Киржачский р-н, Киржач г, Красный Октябрь мкр, Первомайская ул, дом № 1  
Телефон 8 (495) 777 19 67 E-mail [info@royal-thermo.ru](mailto:info@royal-thermo.ru)

**Изготовитель:** Изготовителем является заявитель

**Продукция:** биметаллические радиаторы отопления Revolution Bimetall 350, Vittoria 350

Указанная в настоящем верификате продукция прошла процедуру верификации и соответствует требованиям документов СДОС НОСТРОЙ и ГОСТ 31311-2005 «Приборы отопительные. Общие технические условия». Верификат выдан на основании решения Экспертного совета Комитета систем инженерно-технического обеспечения, связи и телекоммуникаций зданий и сооружений НОСТРОЙ (протокол заседания от 27.04.2017 г. № 2) и с учетом протокола испытаний испытательного центра «Сантехоборудование» ОАО «НИИсантехники» № 1511-МХ07-16, 1530-МХ07-16. Срок действия верификата с 23.05.2017 г. (дата выдачи) по 23.05.2018 г. включительно.

### СВЕДЕНИЯ О ПОКАЗАТЕЛЯХ ВЕРИФИЦИРОВАННОЙ ПРОДУКЦИИ:

| Наименование показателя  | Заявлено                             | Допуски/<br>результаты испытаний                           | Требование<br>ГОСТ 31311-2005                         |
|--|--------------------------------------|--|---|
| <b>Номинальный тепловой поток (теплоотдача)</b><br>Revolution Bimetall 350<br>Vittoria 350 | 116 Вт<br>114 Вт                     | Допустимое отклонение<br>- 4% + 5%<br>117,5 Вт<br>113,5 Вт | Пункт 5.4 –<br>соответствует<br>соответствует         |
| <b>Прочность и герметичность</b><br>Revolution Bimetall 350<br>Vittoria 350                | Рраб - 3,0 МПа<br>3,0 МПа<br>3,0 МПа | Рисп – не менее 1,5 Рраб<br>4,5 МПа<br>4,5 МПа             | Пункты 5.2, 8.4 –<br>соответствует<br>соответствует   |
| <b>Статическая прочность</b><br>Revolution Bimetall 350<br>Vittoria 350                    | Рраб - 3,0 МПа<br>3,0 МПа<br>3,0 МПа | Рисп – не менее 2,5 Рраб<br>7,5 МПа<br>7,5 МПа             | Пункты 5.3, 8.5 –<br>соответствует<br>соответствует   |
| <b>Масса</b><br>Revolution Bimetall 350<br>Vittoria 350                                    | 8,4 кг<br>8,1 кг                     | 8,4 кг<br>8,16 кг  | Подпункт 5.1, 7.3 –<br>соответствует<br>соответствует |

Подлинность верификата и достоверность указанных в нем показателей верифицированной продукции могут быть проверены на сайте: <http://verificationcenter.ru/>.



Директор верификационного центра

Н.П. Крапивин