

# Общество с ограниченной ответственностью

## «Анализ Качества» (ООО «Анализ Качества»)

Орган по сертификации технической экспертизы документов  
Аттестат аккредитации № МОСТ RU.04ИАЕ0.OC0013 от 20 марта 2019 года  
Выдан Центральным органом добровольной системы сертификации МоСтандарт

Адрес 121357, Город Москва, вн.тер. г.  
Муниципальный Округ Можайский, ул Верейская,  
дом 25 Тел.: 8 (925) 470-86-81 E-mail:  
akcert@yandex.ru, ek@akcert.ru

### ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по идентификации озоноразрушающих веществ  
№ 11ЭЗ/10-24 от 07.10.2024 г.

<b>Организация</b>	Общество с ограниченной ответственностью "Р-Климат" Расположенная по адресу: 119049, г. Москва, Б. Якиманка, дом.35, строение 1, эт 3 пом I ком 4
<b>Продукция</b>	Блоки внешней установки полупромышленной сплит-системы торговых марок: «Ballu Machine» серия: BLC_O; «Ballu», серия: BLCI_A_O.  Изготовитель: «Ningbo Aux Electric Co., Ltd.» Адрес: No.1166 Mingguang North Road, Jiangshan Town, Yinzhou District, Ningbo, Zhejiang, 315191 P.R. China
<b>Ввоз/вывоз по контракту</b>	Ввоз на территорию РФ из Китайской Народной Республики по контракту № C/RKL-04-10/2022 от 11.10.2022, в количестве 50 000 шт., (код по ТН ВЭД ЕАЭС: 8415900009, 8415109000).
<b>Цель экспертизы</b>	Установление наличия (отсутствия) озоноразрушающих веществ в Блоках внешней установки полупромышленных сплит-систем торговых марок: «Ballu Machine» серия: BLC_O; «Ballu», серия: BLCI_A_O, согласно постановлению Правительства РФ от 18 февраля 2022 года N 206 "О мерах государственного регулирования потребления и обращения веществ, разрушающих озоновый слой", Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21 апреля 2015 г. N 30 "О мерах нетарифного регулирования", а также Монреальским протоколом.
<b>Методология экспертизы</b>	Анализ технической документации представленной заявителем по заправленному оборудованию.
<b>Результаты экспертизы:</b>  <b>R410A</b>	Блоки внешней установки полупромышленной сплит-системы торговых марок: «Ballu Machine» серия: BLC_O; «Ballu», серия: BLCI_A_O, поставляются заправленными хладонами R410A.  R410a = Смесь R-32(CH <sub>2</sub> F <sub>2</sub> ) (50%)/R-125(CHF <sub>2</sub> CF <sub>3</sub> ) (50%) - это смесь разрешенная к применению в соответствии постановлением Правительства РФ от 18 февраля 2022 года N 206 О мерах государственного регулирования потребления и обращения веществ, разрушающих озоновый слой, Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21 апреля 2015 г. N 30 "О мерах нетарифного регулирования", а также Монреальским протоколом

<b>Заключение</b>	Блоки внешней установки полупромышленной сплит-системы торговых марок: «Ballu Machine» серия: BLC_O; «Ballu», серия: BLCI_A_O не содержат озоноразрушающие вещества, регулируемые перечнем приложения к постановлению Правительства РФ от 18 февраля 2022 года N 206 О мерах государственного регулирования потребления и обращения веществ, разрушающих озоновый слой, Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21 апреля 2015 г. N 30 "О мерах нетарифного регулирования", а также Монреальским протоколом.
-------------------	--

Количество страниц: 2

Эксперт ОС  
ООО «Анализ качества»

Руководитель ОС  
ООО «Анализ Качества»



М.А. Демин

Е.Б. Ксенофонтова

# Общество с ограниченной ответственностью

## «Анализ Качества»

### (ООО «Анализ Качества»)

Орган по сертификации технической экспертизы документов  
Аттестат аккредитации № МОСТ RU.04ИАЕ0.OC0013 от 20 марта 2019 года  
Выдан Центральным органом добровольной системы сертификации МоСтандарт

Адрес 121357, Город Москва, вн.тер. г.  
Муниципальный Округ Можайский, ул  
Верейская, дом 25 Тел.: 8 (925) 470-86-81 E-mail:  
akcert@yandex.ru, ek@akcert.ru



УТВЕРЖДАЮ  
Руководитель ОС  
ООО «Анализ Качества»  
Ксенофонтова Е.Б.

07.10.2024 г.

### РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

№ 11ЭЗ/10-24 от 07.10.2024 г.

**Объект анализа:** Блоки внешней установки полупромышленной сплит-системы торговых марок: «Ballu Machine» серия: BLC\_O; «Ballu», серия: BLCI\_A\_O.

Результаты анализа документации приведены в таблице:

Цель экспертизы	Методы контроля	Результаты анализа								
1	2	3								
Блоки внешней установки полупромышленной сплит-системы торговых марок: «Ballu Machine» серия: BLC_O; «Ballu», серия: BLCI_A_O.										
Наличие озоноразрушающих веществ, регулируемых Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21.04.2015 года № 30 "О мерах нетарифного регулирования"	Анализ технической документации представленной заявителем*	Вещества по прилож. А		Вещества по прилож. В		Вещества по прилож. С		Вещества по прилож. Е	Вещества по прилож. F	
		Группа I	Группа II	Группа I	Группа II	Группа I	Группа II	Группа I	Группа I	Группа II
		-	-	-	-	-	-	-	-	-

Эксперт

М. А. Демин

\*\*\*

ПЕРЕПЕЧАТКА И ТИРАЖИРОВАНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ  
ООО «Анализ Качества» ЗАПРЕЩЕНЫ!

ООО «Анализ Качества» не несет ответственность за предоставленные заказчиком сведения.  
Представленные заказчиком сведения отмечены «\*»