



СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ EAЭС RU C-RU.ПБ58.В.01835/25

Серия **RU** № **0490336**

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

Орган по сертификации Общество с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность". Место нахождения (адрес юридического лица): 115280, РОССИЯ, город Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Даниловский, улица Ленинская Слобода, дом 19, помещение 7/4. Адрес места осуществления деятельности: 301668, РОССИЯ, Тульская область, Новомосковский район, город Новомосковск, улица Орджоникидзе, дом 8, пристройка к цеху №3 (Лит. П), эт.2, ком. №№1,2,4,11. Аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ58, дата внесения в реестр сведений об аккредитованном лице 15.12.2015. Телефон: +74874655953, +74952801686. Адрес электронной почты: info@alfapb.ru.

ЗАЯВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "ШАФТ". Место нахождения (адрес юридического лица): 601021, РОССИЯ, Владимирская область, Киржачский район, город Киржач, микрорайон Красный Октябрь, улица Первомайская, дом 1, этаж 1, кабинет 45. Адрес места осуществления деятельности: 601021, РОССИЯ, Владимирская область, Киржачский район, город Киржач, микрорайон Красный Октябрь, улица Первомайская, дом 1, корпус Штекерный. Основной государственный регистрационный номер: 1133316000861. Номер телефона: +7 9028810000, +7 9028877778. Адрес электронной почты: shuft.office@mail.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью "ШАФТ". Место нахождения (адрес юридического лица): 601021, РОССИЯ, Владимирская область, Киржачский район, город Киржач, микрорайон Красный Октябрь, улица Первомайская, дом 1, этаж 1, кабинет 45. Адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 601021, РОССИЯ, Владимирская область, Киржачский район, город Киржач, микрорайон Красный Октябрь, улица Первомайская, дом 1, корпус Штекерный.

ПРОДУКЦИЯ

Клапаны противопожарные одностворчатые общепромышленного исполнения нормально закрытые, прямоугольного сечения, изготавливаемые в соответствии с Техническими условиями ТУ 28.99.39-118-21059055-2024 «КЛАПАНЫ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ торговой марки «SHUFT» (Перечень и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию, приведены в приложении бланк № 1059667). Серийный выпуск.

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8481 80 990 7

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент Евразийского экономического союза "О требованиях к средствам обеспечения пожарной безопасности и пожаротушения" (ТР ЕАЭС 043/2017).

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протоколы испытаний № 88-С/ТР-25 от 21.02.2025, № 89-С/ТР-25 от 21.02.2025, № 90-С/ТР-25 от 21.02.2025, № 91-С/ТР-25 от 21.02.2025, № 92-С/ТР-25 от 21.02.2025, № 93-С/ТР-25 от 21.02.2025 от Испытательной лаборатории Общества с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность" аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ИН41. Акт о результатах анализа состояния производства № 265-АСП/24 от 06.12.2024 от Органа по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "Альфа "Пожарная Безопасность" аттестат аккредитации № ТРПБ.RU.ПБ58, эксперты (эксперты-аудиторы), подписавшие акт анализа состояния производства: Гомзов Анатолий Анатольевич, Байгушкин Денис Николаевич.

Схема сертификации 1с. Иные сведения о документах, представленных заявителем в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента, приведены в приложении бланк № 1059667.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Стандарты и иные нормативные документы, применяемые при подтверждении соответствия, приведены в приложении бланк № 1059667. Условия и сроки хранения, срок службы (годности) приведены в приложении бланк № 1059667. Действие сертификата соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения (даты изготовления образцов: 10.10.2024, 11.10.2024, 12.10.2024 в соответствии с актом отбора образцов (проб) № 265-АО/24 от 06.12.2024). Предел огнестойкости приведен в приложении бланк № 1059667.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 26.02.2025

ПО 25.02.2030

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО



Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

(подпись)

(подпись)

М.П.

Хромова Анна Сергеевна

(Ф.И.О.)

Савицкий Андрей Вячеславович

(Ф.И.О.)

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.ПБ58.В.01835/25

Серия RU № 1059667

Документы, представленные заявителем в качестве доказательства соответствия продукции требованиям технического регламента:

Технические условия ТУ 28.99.39-118-21059055-2024 «КЛАПАНЫ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ торговой марки «SHUFT» от 04.10.2024

Комплект конструкторской документации: К.4000.1120.01.00.000 «Клапан противопожарный односторчатый общепромышленного исполнения нормально закрытый прямоугольного сечения, канального исполнения типов SHFDC-120-O-EM-IN, SHFDC-120-O-MBE-IN» от 04.10.2024

Комплект конструкторской документации: К.4000.1120.02.00.000 «Клапаны противопожарный односторчатый общепромышленного исполнения нормально закрытый прямоугольного сечения, стенового исполнения типов SHFDC-120-O-EM-IN, SHFDC-120-O-MBE-IN» от 04.10.2024

Стандарты и иные нормативные документы, применяемые при подтверждении соответствия:

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Раздел (пункт, подпункт) стандарта, нормативного документа
ГОСТ 34720-2021	Межгосударственный стандарт. "Клапаны противопожарные вентиляционных систем. Метод испытаний на огнестойкость"	Стандарт в целом

Условия и сроки хранения, срок службы (годности).

Условия хранения согласно ТУ 28.99.39-118-21059055-2024 раздел 6: Условия хранения клапанов в части воздействия климатических факторов внешней среды – по группе условий – 2 по ГОСТ 15150-69, срок сохранности до ввода в эксплуатацию – 1 год. Рядность складирования клапанов в упаковке по высоте – не более трех ящиков, или пяти клапанов при боковом положении привода.

Срок хранения согласно ТУ 28.99.39-118-21059055-2024 пункт 6.4: срок сохранности до ввода в эксплуатацию – 1 год

Срок службы (годности) согласно ТУ 28.99.39-118-21059055-2024 пункт 1.3.14. Установленный срок службы клапана до списания – 10 лет, до капитального ремонта или досрочного списания – в соответствии с требованиями п. 6.3. Среднее оперативное время восстановления – 12 час.

Перечень и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию, предел огнестойкости:

Наименование, типы, марки, модели однородной продукции, составные части изделия или комплекса	Предел огнестойкости
Клапаны противопожарные односторчатые общепромышленного исполнения нормально закрытые прямоугольного сечения типа SHFDC-120-O-EM-0-IN канального исполнения с приводом электромагнитным серии M-225 (ТУ 3311-047-18160980-15) внутри корпуса, с двумя присоединительными фланцами для крепления клапана к воздуховоду с двух сторон, габаритами проходного сечения по ширине от 100 мм до 1800 мм, по высоте от 100 мм до 1200 мм, максимальным гидравлическим диаметром 1000 мм, изготавливаемые в соответствии с Техническими условиями ТУ 28.99.39-118-21059055-2024 «КЛАПАНЫ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ торговой марки «SHUFT».	Предел огнестойкости клапана при установке в проёме капитальной (жесткой) ограждающей строительной конструкции с нормируемым пределом огнестойкости или на участке воздуховода за пределами ограждающей строительной конструкции с нормируемым пределом огнестойкости, при тепловом воздействии на конструкцию клапана со стороны, противоположной стороне расположения привода – EI 120
Клапаны противопожарные односторчатые общепромышленного исполнения нормально закрытые прямоугольного сечения типа SHFDC-120-O-MBE-0-IN канального исполнения с реверсивным электроприводом без возвратной пружины торговых марок «SHUFT», «UCP» серии UE, (производства PHC ELECTRONIC PRODUCTS (BEIJING) CO., LTD, Китай) внутри корпуса, с двумя присоединительными фланцами для крепления клапана к воздуховоду с двух сторон, габаритами проходного сечения по ширине от 100 мм до 1800 мм, по высоте от 100 мм до 1200 мм, максимальным гидравлическим диаметром 1000 мм, изготавливаемые в соответствии с Техническими условиями ТУ 28.99.39-118-21059055-2024 «КЛАПАНЫ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ торговой марки «SHUFT».	Предел огнестойкости клапана при установке в проёме капитальной (жесткой) ограждающей строительной конструкции с нормируемым пределом огнестойкости или на участке воздуховода за пределами ограждающей строительной конструкции с нормируемым пределом огнестойкости, при тепловом воздействии на конструкцию клапана со стороны, противоположной стороне расположения привода – EI 120
Клапаны противопожарные односторчатые общепромышленного исполнения нормально закрытые прямоугольного сечения типа SHFDC-120-O-EM-F1-IN стенового исполнения с приводом электромагнитным серии M-225 (ТУ 3311-047-18160980-15) внутри корпуса, с одним присоединительным фланцем, габаритами проходного сечения по ширине от 70 мм до 1770 мм, по высоте от 85 мм до 1185 мм, максимальным гидравлическим диаметром 971,8 мм, изготавливаемые в соответствии с Техническими условиями ТУ 28.99.39-118-21059055-2024 «КЛАПАНЫ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ торговой марки «SHUFT».	Предел огнестойкости клапана при установке в проёме капитальной (жесткой) ограждающей строительной конструкции с нормируемым пределом огнестойкости, при тепловом воздействии на конструкцию клапана со стороны, противоположной стороне расположения привода – EI 120
Клапаны противопожарные односторчатые общепромышленного исполнения нормально закрытые прямоугольного сечения типа SHFDC-120-O-MBE-F1-IN стенового исполнения с реверсивным электроприводом без возвратной пружины торговых марок «SHUFT», «UCP» серии UE, (производства PHC ELECTRONIC PRODUCTS (BEIJING) CO., LTD, Китай), с одним присоединительным фланцем, габаритами проходного сечения по ширине от 70 мм до 1770 мм, по высоте от 85 мм до 1185 мм, максимальным гидравлическим диаметром 971,8 мм, изготавливаемые в соответствии с Техническими условиями ТУ 28.99.39-118-21059055-2024 «КЛАПАНЫ ПРОТИВОПОЖАРНЫЕ ВЕНТИЛЯЦИОННЫЕ торговой марки «SHUFT».	Предел огнестойкости клапана при установке в проёме капитальной (жесткой) ограждающей строительной конструкции с нормируемым пределом огнестойкости, при тепловом воздействии на конструкцию клапана со стороны, противоположной стороне расположения привода – EI 120

Руководитель (уполномоченное
лицо) органа по сертификации

Эксперт (эксперт-аудитор)
(эксперты (эксперты-аудиторы))

Хромова Анна Сергеевна

(ф.и.о.)

Савицкий Андрей Вячеславович

(ф.и.о.)