

Общество с ограниченной ответственностью

«Анализ Качества» (ООО «Анализ Качества»)

Орган по сертификации технической экспертизы документов

Аттестат аккредитации № МОСТ RU.04ИАЕ0.OC0013 от 20 марта 2019 года

Выдан Центральным органом добровольной системы сертификации МоСтандарт

Адрес 121357, Город Москва, вн.тер. г.
Муниципальный Округ Можайский, ул Вере́йская,
дом 25
Тел.: 8 (925) 470-86-81 E-mail: akcert@yandex.ru,
ek@akcert.ru

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по идентификации озоноразрушающих веществ

№ 05ЭЗ/07-26 от 17.07.2026 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Р-Климат" Расположенная по адресу: Россия, Москва, 125493, вн.тер.г. муниципальный округ Головинский, ул.Нарвская, д.21
Продукция	Блоки внешней установки сплит-систем: торговой марки "AC Electric" серия: ACEM, ACEMI, торговой марки "YKON" серия: KON, IKON, торговой марки "ONE AIR" серия: OACM, OACMI, OFO, торговой марки "Shuft" серия: SFTM, SFTMI, торговой марки "Ballu" серия: BSD, BSO, BSPK, BSY, BSN, BSYI, BSDI, BSPKI, BSNI, BSTI, BSKI, торговой марки "CLIMER" серия: CK, CKI, торговой марки "Callisto" серия: CLS, торговой марки "LuxArt" серия: LAT, торговой марки "KOMANCHI" серия: KAC-K2, KACI-K2, торговой марки "HITAIR" серия: HAC, торговой марки "Royal Thermo" серия: RTS, RTSI, RTFO; Мобильные кондиционеры: торговой марки "Ballu" серии: BPAC; торговой марки "AC Electric" серии: ACE; торговой марки "KOMANCHI" серии KAC; торговой марки "Neoline" серии NAC; торговой марки "RAPID" серии RAC. Изготовитель: «GD Midea Air-Conditioning Equipment Co.,Ltd.» Адрес: Китай, Beijiao, Shunde, Foshan, Guangdong Province, China, 528311 Производственные филиалы: «GD Midea Air-Conditioning Equipment Co.,Ltd » Адрес: Китай, 22 Lingang Road, Northern of No.5 Industrial District, Beijiao, Shunde, Foshan, Guangdong, P.R.China, P.C. 528311 «Wuhu Maty Air-conditioning Equipment Co., Ltd» Адрес: Китай, No.47, Hengshan Road, Wuhu Economic and Technological Development Zone, Wuhu, Anhui P.R.China, P.C.241000
Ввоз/вывоз по контракту	Ввоз на территорию РФ из Китайской Народной Республики, по контракту № C/RKL-05-10/2019 от 01.10.2019 года в количестве 300 000 шт., (код по ТН ВЭД ЕАЭС: 8415900009, 8415109000, 8415820000).
Цель экспертизы	Установление наличия (отсутствия) озоноразрушающих веществ в Блоках внешней установки сплит-систем: торговой марки "AC Electric" серия: ACEM, ACEMI, торговой марки "YKON" серия: KON, IKON, торговой марки "ONE AIR" серия: OACM, OACMI, OFO, торговой марки "Shuft" серия: SFTM, SFTMI, торговой марки "Ballu" серия: BSD, BSO, BSPK, BSY, BSN, BSYI, BSDI, BSPKI, BSNI, BSTI, BSKI, торговой марки "CLIMER" серия: CK, CKI, торговой марки "Callisto" серия: CLS, торговой марки "LuxArt" серия: LAT, торговой марки "KOMANCHI" серия: KAC-K2, KACI-K2, торговой марки "HITAIR" серия: HAC, торговой марки "Royal Thermo" серия: RTS, RTSI, RTFO; Мобильных кондиционерах: торговой марки "Ballu" серии: BPAC;

Срок действия экспертного заключения – шесть месяцев со дня выдачи

	торговой марки "AC Electric" серии: ACE; торговой марки "KOMANCHI" серии KAC; торговой марки "Neoline" серии NAC; торговой марки "RAPID" серии RAC, согласно постановлению Правительства РФ от 18 февраля 2022 года N 206 "О мерах государственного регулирования потребления и обращения веществ, разрушающих озоновый слой", Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21 апреля 2015 г. N 30 "О мерах нетарифного регулирования", а также Монреальским протоколом.
Методология экспертизы	Анализ технической документации представленной заявителем по заправленному оборудованию.
Результаты экспертизы: R410A, R290	Блоки внешней установки сплит-систем: торговой марки "AC Electric" серия: ACEM, ACEMI, торговой марки "YKON" серия: KON, IKON, торговой марки "ONE AIR" серия: OACM, OACMI, OFO, торговой марки "Shuft" серия: SFTM, SFTMI, торговой марки "Ballu" серия: BSD, BSO, BSPK, BSY, BSN, BSYI, BSDI, BSPKI, BSNI, BSTI, BSKI, торговой марки "CLIMER" серия: CK, CKI, торговой марки "Callisto" серия: CLS, торговой марки "LuxArt" серия: LAT, торговой марки "KOMANCHI" серия: KAC-K2, KACI-K2, торговой марки "HITAIR" серия: HAC, торговой марки "Royal Thermo" серия: RTS, RTSI, RTFO; Мобильные кондиционеры: торговой марки "Ballu" серии: BPAC; торговой марки "AC Electric" серии: ACE; торговой марки "KOMANCHI" серии KAC; торговой марки "Neoline" серии NAC; торговой марки "RAPID" серии RAC поставляются заправленными хладагентами R410A, R290. R410a = Смесь R-32(CH₂F₂) (50%)/R-125(CHF₂CF₃) (50%) - это смесь разрешенная к применению в соответствии постановлением Правительства РФ от 18 февраля 2022 года N 206 «О мерах государственного регулирования потребления и обращения веществ, разрушающих озоновый слой», Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21 апреля 2015 г. N 30 "О мерах нетарифного регулирования", а также Монреальским протоколом. R290 – Пропан (C₃H₈) это озонобезопасный хладагент, разрешенный к применению в соответствии с постановлением Правительства РФ от 18 февраля 2022 года N 206 «О мерах государственного регулирования потребления и обращения веществ, разрушающих озоновый слой», Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21 апреля 2015 г. N 30 "О мерах нетарифного регулирования", а также Монреальским протоколом
Заключение	Блоки внешней установки сплит-систем: торговой марки "AC Electric" серия: ACEM, ACEMI, торговой марки "YKON" серия: KON, IKON, торговой марки "ONE AIR" серия: OACM, OACMI, OFO, торговой марки "Shuft" серия: SFTM, SFTMI, торговой марки "Ballu" серия: BSD, BSO, BSPK, BSY, BSN, BSYI, BSDI, BSPKI, BSNI, BSTI, BSKI, торговой марки "CLIMER" серия: CK, CKI, торговой марки "Callisto" серия: CLS, торговой марки "LuxArt" серия: LAT, торговой марки "KOMANCHI" серия: KAC-K2, KACI-K2, торговой марки "HITAIR" серия: HAC, торговой марки "Royal Thermo" серия: RTS, RTSI, RTFO; Мобильные кондиционеры: торговой марки "Ballu" серии: BPAC; торговой марки "AC Electric" серии: ACE; торговой марки "KOMANCHI" серии KAC; торговой марки "Neoline" серии NAC; торговой марки "RAPID" серии RAC не содержат озоноразрушающие вещества, регулируемые перечнем приложения к постановлению Правительства РФ от 18 февраля 2022 года N 206 О мерах государственного регулирования потребления и обращения веществ, разрушающих озоновый слой, Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21 апреля 2015 г. N 30 "О мерах нетарифного регулирования", а также Монреальским протоколом.

Количество страниц: 2

Эксперт ОС
ООО «Анализ качества»

Руководитель ОС
ООО «Анализ Качества»



М.А. Демин

Е.Б. Ксенофонтова

Общество с ограниченной ответственностью
«Анализ Качества»
(ООО «Анализ Качества»)

Орган по сертификации технической экспертизы документов
Аттестат аккредитации № МОСТ RU.04ИАЕ0.ОС0013 от 20 марта 2019 года
Выдан Центральным органом добровольной системы сертификации МоСтандарт

Адрес 121357, Город Москва, вн.тер. г.
Муниципальный Округ Можайский, ул
Вере́йская, дом 25 Тел.: 8 (925) 470-86-81 E-mail:
akcert@yandex.ru, ek@akcert.ru



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ОС
ООО «Анализ Качества»
Ксенофонтова Е.Б.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ
№ 05ЭЗ/07-26 от 17.07.2026 г.

Объект анализа: Блоки внешней установки сплит-систем: торговой марки "AC Electric" серия: ACEM, ACEMI, торговой марки "YKON" серия: KON, IKON, торговой марки "ONE AIR" серия: OACM, OACMI, OFO, торговой марки "Shuft" серия: SFTM, SFTMI, торговой марки "Ballu" серия: BSD, BSO, BSPK, BSY, BSN, BSYI, BSDI, BSPKI, BSNI, BSTI, BSKI, торговой марки "CLIMER" серия: CK, CKI, торговой марки "Callisto" серия: CLS, торговой марки "LuxArt" серия: LAT, торговой марки "KOMANCHI" серия: KAC-K2, KACI-K2, торговой марки "HITAIR" серия: HAC, торговой марки "Royal Thermo" серия: RTS, RTSI, RTFO; Мобильные кондиционеры: торговой марки "Ballu" серии: BPAC; торговой марки "AC Electric" серии: ACE; торговой марки "KOMANCHI" серии KAC; торговой марки "Neoline" серии NAC; торговой марки "RAPID" серии RAC.

Результаты анализа документации приведены в таблице:

Цель экспертизы	Методы контроля	Результаты анализа								
1	2	3								
Блоки внешней установки сплит-систем: торговой марки "AC Electric" серия: ACEM, ACEMI, торговой марки "YKON" серия: KON, IKON, торговой марки "ONE AIR" серия: OACM, OACMI, OFO, торговой марки "Shuft" серия: SFTM, SFTMI, торговой марки "Ballu" серия: BSD, BSO, BSPK, BSY, BSN, BSYI, BSDI, BSPKI, BSNI, BSTI, BSKI, торговой марки "CLIMER" серия: CK, CKI, торговой марки "Callisto" серия: CLS, торговой марки "LuxArt" серия: LAT, торговой марки "KOMANCHI" серия: KAC-K2, KACI-K2, торговой марки "HITAIR" серия: HAC, торговой марки "Royal Thermo" серия: RTS, RTSI, RTFO; Мобильные кондиционеры: торговой марки "Ballu" серии: BPAC; торговой марки "AC Electric" серии: ACE; торговой марки "KOMANCHI" серии KAC; торговой марки "Neoline" серии NAC; торговой марки "RAPID" серии RAC.										
Наличие озоноразрушающих веществ, регулируемых Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21.04.2015 года № 30 «О мерах нетарифного регулирования»	Анализ технической документации представленной заявителем*	Вещества по прилож. А		Вещества по прилож. В		Вещества по прилож. С		Вещества по прилож. Е	Вещества по прилож. F	
		Группа I	Группа II	Группа I	Группа II	Группа I	Группа II	Группа I	Группа I	Группа II
		-	-	-	-	-	-	-	-	-

Эксперт

Демин

М. А. Демин

ПЕРЕПЕЧАТКА И ТИРАЖИРОВАНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ
ООО «Анализ Качества» ЗАПРЕЩЕНЫ!

ООО «Анализ Качества» не несет ответственность за предоставленные заказчиком сведения.
Представленные заказчиком сведения отмечены «*»