

Общество с ограниченной ответственностью

«Анализ Качества» (ООО «Анализ Качества»)

Орган по сертификации технической экспертизы документов
Аттестат аккредитации № МОСТ RU.04ИАЕ0.ОС0013 от 20 марта 2019 года
Выдан Центральным органом добровольной системы сертификации МоСтандарт

Адрес 121357, Город Москва, вн.тер. г.
Муниципальный Округ Можайский, ул Вереysкая,
дом 25
Тел.: 8 (925) 470-86-81 E-mail: akcert@yandex.ru,
ek@akcert.ru

ЭКСПЕРТНОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ

по идентификации озоноразрушающих веществ
№ 12ЭЗ/01-26 от 22.01.2026 г.

Организация	Общество с ограниченной ответственностью "Р-Климат" Расположенная по адресу: 119049, г. Москва, Б. Якиманка, дом.35, строение 1, эт 3 пом I ком 4
Продукция	Кондиционеры воздуха оконные, бытовые, торговой марки "Ballu", серия: BWC; Блоки наружной установки сплит-систем: Торговой марки "HITAIR" серия: NATI, NAT; Торговой марки "KOMANCHI" серия: KATI, KAT, KACT, KACTI; Торговой марки "Mongoe" серия: MATI, MAT; Торговой марки "Neoline" серия: NATI, NAT; Торговой марки "RAPID" серия: RATI, RAT, RAC; Торговой марки "SUBTROPIC" серия: SUTI, SUT; Торговой марки "ONE AIR" серия: OATI, OACT; Торговой марки "GOLDSTAR" серия: GST, GSTI; Торговой марки "Royal Thermo" серия: RTBI, RTB, RTC, RTCI, RTD, RTDI, RTE, RTEI, RTL, RTLI, RTN, RTNI, RTV, RTVI, RTCI. Изготовитель: «TCL Air Conditioner (ZhongShan) Co., Ltd.» Адрес: No. 59, Nantou West Road, Nantou Town, Zhongshan, Guangdong, P.R. China, 528427
Ввоз/вывоз по контракту	Ввоз на территорию РФ из Китайской Народной Республики по контракту № C/RKL-02- 08/2019 от 15.08.2019 года в количестве 430 000 шт., (код по ТН ВЭД ЕАЭС: 8415 10 100 0, 8415 10 900 0, 8415 90 000 9).
Цель экспертизы	Установление наличия (отсутствия) озоноразрушающих веществ в Кондиционерах воздуха оконных, бытовых, торговой марки "Ballu", серия: BWC; Блоках наружной установки сплит-систем: Торговой марки "HITAIR" серия: NATI, NAT; Торговой марки "KOMANCHI" серия: KATI, KAT, KACT, KACTI; Торговой марки "Mongoe" серия: MATI, MAT; Торговой марки "Neoline" серия: NATI, NAT; Торговой марки "RAPID" серия: RATI, RAT, RAC; Торговой марки "SUBTROPIC" серия: SUTI, SUT; Торговой марки "ONE AIR" серия: OATI, OACT; Торговой марки "GOLDSTAR" серия: GST, GSTI; Торговой марки "Royal Thermo" серия: RTBI, RTB, RTC, RTCI, RTD, RTDI, RTE, RTEI, RTL, RTLI, RTN, RTNI, RTV, RTVI, RTCI, согласно постановлению Правительства РФ от 18 февраля 2022 года N 206 "О мерах государственного регулирования потребления и обращения веществ, разрушающих озоновый слой", Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21 апреля 2015 г. N 30 "О мерах нетарифного регулирования", а также Монреальским протоколом.
Методология экспертизы	Анализ технической документации представленной заявителем по заправленному оборудованию.

Результаты экспертизы: R410A	Кондиционеры воздуха оконные, бытовые, торговой марки "Ballu", серия: BWC; Блоки наружной установки сплит-систем: Торговой марки "HITAIR" серия: HATI, HAT; Торговой марки "KOMANCHI" серия: KATI, KAT, KACT, KACTI; Торговой марки "Monroe" серия: MATI, MAT; Торговой марки "Neoline" серия: NATI, NAT; Торговой марки "RAPID" серия: RATI, RAT, RAC; Торговой марки "SUBTROPIC" серия: SUTI, SUT; Торговой марки "ONE AIR" серия: OATI, OACT; Торговой марки "GOLDSTAR" серия: GST, GSTI; Торговой марки "Royal Thermo" серия: RTBI, RTB, RTC, RTCI, RTD, RTDI, RTE, RTEI, RTL, RTLI, RTN, RTNI, RTV, RTVI, RTCI поставляются заправленными хладагентами R410A. R410a = Смесь R-32(CH₂F₂) (50%)/R-125(CHF₂CF₃) (50%) - это смесь разрешенная к применению в соответствии постановлением Правительства РФ от 18 февраля 2022 года N 206 «О мерах государственного регулирования потребления и обращения веществ, разрушающих озоновый слой», Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21 апреля 2015 г. N 30 "О мерах нетарифного регулирования", а также Монреальским протоколом.
Заключение	Кондиционеры воздуха оконные, бытовые, торговой марки "Ballu", серия: BWC; Блоки наружной установки сплит-систем: Торговой марки "HITAIR" серия: HATI, HAT; Торговой марки "KOMANCHI" серия: KATI, KAT, KACT, KACTI; Торговой марки "Monroe" серия: MATI, MAT; Торговой марки "Neoline" серия: NATI, NAT; Торговой марки "RAPID" серия: RATI, RAT, RAC; Торговой марки "SUBTROPIC" серия: SUTI, SUT; Торговой марки "ONE AIR" серия: OATI, OACT; Торговой марки "GOLDSTAR" серия: GST, GSTI; Торговой марки "Royal Thermo" серия: RTBI, RTB, RTC, RTCI, RTD, RTDI, RTE, RTEI, RTL, RTLI, RTN, RTNI, RTV, RTVI, RTCI не содержат озоноразрушающие вещества, регулируемые перечнем приложения к постановлению Правительства РФ от 18 февраля 2022 года N 206 О мерах государственного регулирования потребления и обращения веществ, разрушающих озоновый слой, Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21 апреля 2015 г. N 30 "О мерах нетарифного регулирования", а также Монреальским протоколом.

Количество страниц: 2

Эксперт ОС
ООО «Анализ качества»

Руководитель ОС
ООО «Анализ Качества»



М.А. Демин

Е.Б. Ксенофонтова

Общество с ограниченной ответственностью

«Анализ Качества»

(ООО «Анализ Качества»)

Орган по сертификации технической экспертизы документов

Аттестат аккредитации № МОСТ RU.04ИАЕ0.ОС0013 от 20 марта 2019 года

Выдан Центральным органом добровольной системы сертификации МоСтандарт

Адрес 121357, Город Москва, вн.тер. г.
Муниципальный Округ Можайский, ул
Верейская, дом 25 Тел.: 8 (925) 470-86-81 E-mail:
akcert@yandex.ru, ek@akcert.ru



УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ОС
ООО «Анализ Качества»
Ксенофонтова Е.Б.

22.01.2026 г.

РЕЗУЛЬТАТЫ ЭКСПЕРТИЗЫ

№ 12ЭЗ/01-26 от 22.01.2026 г.

Объект анализа: Кондиционеры воздуха оконные, бытовые, торговой марки "Ballu", серия: BWC; Блоки наружной установки сплит-систем: Торговой марки "HITAIR" серия: HATI, HAT; Торговой марки "KOMANCHI" серия: KATI, KAT, KACT, KACTI; Торговой марки "Mongro" серия: MATI, MAT; Торговой марки "Neoline" серия: NATI, NAT; Торговой марки "RAPID" серия: RATI, RAT, RAC; Торговой марки "SUBTROPIC" серия: SUTI, SUT; Торговой марки "ONE AIR" серия: OATI, OACT; Торговой марки "GOLDSTAR" серия: GST, GSTI; Торговой марки "Royal Thermo" серия: RTBI, RTB, RTC, RTCI, RTD, RTDI, RTE, RTEI, RTL, RTLI, RTN, RTNI, RTV, RTVI, RTCI.

Результаты анализа документации приведены в таблице:

Цель экспертизы	Методы контроля	Результаты анализа								
1	2	3								
Кондиционеры воздуха оконные, бытовые, торговой марки "Ballu", серия: BWC; Блоки наружной установки сплит-систем: Торговой марки "HITAIR" серия: HATI, HAT; Торговой марки "KOMANCHI" серия: KATI, KAT, KACT, KACTI; Торговой марки "Monroe" серия: MATI, MAT; Торговой марки "Neoline" серия: NATI, NAT; Торговой марки "RAPID" серия: RATI, RAT, RAC; Торговой марки "SUBTROPIC" серия: SUTI, SUT; Торговой марки "ONE AIR" серия: OATI, OACT; Торговой марки "GOLDSTAR" серия: GST, GSTI; Торговой марки "Royal Thermo" серия: RTBI, RTB, RTC, RTCI, RTD, RTDI, RTE, RTEI, RTL, RTLI, RTN, RTNI, RTV, RTVI, RTCI.										
Наличие озоноразрушающих веществ, регулируемых Решением Коллегии Евразийской экономической комиссии от 21.04.2015 года № 30 «О мерах нетарифного регулирования»	Анализ технической документации представленной заявителем*	Вещества по прилож. А		Вещества по прилож. В		Вещества по прилож. С		Вещества по прилож. Е	Вещества по прилож. F	
		Группа I	Группа II	Группа I	Группа II	Группа I	Группа II	Группа I	Группа I	Группа II
		-	-	-	-	-	-	-	-	-

Эксперт Демин М. А. Демин

ПЕРЕПЕЧАТКА И ТИРАЖИРОВАНИЕ ЭКСПЕРТИЗЫ БЕЗ РАЗРЕШЕНИЯ

ООО «Анализ Качества» ЗАПРЕЩЕНЫ!

ООО «Анализ Качества» не несет ответственность за предоставленные заказчиком сведения.

Представленные заказчиком сведения отмечены «*»