СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)



№ RU C-RU.ПБ09.В.00535/24

ЗАЯВИТЕЛЬ:

Общество с ограниченной ответственностью «К-ФЛЕКС» (ООО «КФЛЕКС»),

Адрес (место нахождения): 143560, Россия, Московская область, город Истра, поселок Румянцево, Пролетарский проезд, дом 1 А,

Адрес (адреса) места осуществления деятельности: 143560, Россия, Московская область, город Истра, поселок Румянцево, Пролетарский проезд, дом 1 A, ОГРН 1045003064303, ИНН 5017057156, Тел.: +7(495)589-23-40, Адрес электронной почты: info@k-flex.ru.

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

Общество с ограниченной ответственностью «К-ФЛЕКС» (ООО «КФЛЕКС»),

Адрес (место нахождения): 143560, Россия, Московская область, город Истра, поселок Румянцево, Пролетарский проезд, дом 1 А,

Адрес производства продукции: 143560, Россия, Московская область, город Истра, поселок Румянцево, Пролетарский проезд, дом 1 A, ОГРН 1045003064303, ИНН 5017057156

ОРГАН ПОСЕРТИФИКАЦИИ

Автономной некоммерческой организации «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», ОГРН 1027709032317, ИНН 7709398169, место нахождения: 105275, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Соколиная Гора, пр-т Буденного, д. 51, корп. 4, 2 этаж, пом. 5, адрес места осуществления деятельности: 105275, г. Москва, вн.тер.г. Муниципальный округ Соколиная Гора, пр-т Буденного, д. 51, корп. 4, 2 этаж, пом. 5, телефон +7-495-504-71-64, адрес электронной почты: 5047164@mail.ru, уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ПБ09.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Изделия теплоизоляционные из вспененного полиэтилена марок BALLU CONDIFLEX, ROYAL THERMO MONOLINE, ROYAL THERMO PROTTECTO (форма выпуска трубка) SHUFT VENTOFLEX (форма выпуска рулон), с толщиной от 5 до 20 мм, изготовленные в соответствии с ТУ 22.21.41-003-75218277-24 «Изделия теплоизоляционные из вспененного полиэтилена BALLU, ROYAL THERMO, SHUFT». Код ТН ВЭД ЕАЭС Серийный выпуск.

код ОКПД2: 22.21.41 Код ТН ВЭЛ БАЭС

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный Закон от 22 июля 2008 N 123-ФЗ):

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ

Протокол испытаний № 2316/ТР от 19.06.2024 г. (ИЦ ПБ АНО «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц ТРПБ.RU.ИН47),

Акт о результатах анализа состояния производства № 1621/24 от 15.05.2024 г. (Орган по сертификации АНО «Сертификационный центр «Пожарные Подмосковья», уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц № ТРПБ.RU.ПБ09), Схема сертификации 4С.

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Группа слабогорючие (Г1), при испытаниях по ГОСТ 30244-94 (п.7 метод II)

Группа умеренновоспламеняемые (В2), при испытаниях по ГОСТ 30402-96,

Группа с высокой дымообразующей способностью (Д3), при испытаниях по ГОСТ 12.1.044-89 (п. 4.18), Группа высокоопасные (Т3) по токсичности продуктов горения, при испытаниях по ГОСТ 12.1.044-89 (4.20)

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 21.06.2024 по 20.06.2029

РУКОВОДИТЕЛЬ

(заместитель руководителя) органа по

сертификации)

М.Л.

Эксперт (эксперты)

Марутаев Александр Вячеславович