

## СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

(обязательная сертификация)

№ C-RU.AB09.B.00637

### ЗАЯВИТЕЛЬ

№ 0008577

ООО «ПЛП Полифас» ОГРН 1127847405465.  
Адрес: 199178, Санкт-Петербург, 5-я линия В.О., д. 70, литер А, помещение 11Н, офис 34.  
Телефон: +7(812)3371226, факс: +7(812)3371227 E-mail: polifasplus@mail.ru.

### ИЗГОТОВИТЕЛЬ

ООО «ПЛП Полифас» ОГРН 1127847405465.  
Адрес: 199178, Санкт-Петербург, 5-я линия В.О., д. 70, литер А, помещение 11Н, офис 34.  
Адрес производства: 188351, Ленинградская область, Гатчинский район, Корпиково промзона, дом №2А.  
Телефон: +7(812)3371226, факс: +7(812)3371227 E-mail: polifasplus@mail.ru.

### ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ООО «ЮРЦЭПБС». Адрес: 344002, г. Ростов-на-Дону, ул.Станиславского, д.110, литер Б, оф.1а.  
Тел./факс: +7 863 2406598, 2214039. ОГРН: 1156196037260.  
Аттестат аккредитации №РА.RU.11АВ09 от 15.10.2015.

### ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

Изделия тепло- и звукоизоляционные из вспененного полиэтилена «Стенофлекс 400» (трубная изоляция), «Стенофлекс протэк» (трубная изоляция), «Стенофон АCOUSTIC VENT» плотностью от 30кг/м3 до 45кг/м3, выпускаемые по ТУ 22.21.41.110-003-09693619-2018.  
Код ОК 034 (ОКПД-2): 22.21.41.110.  
Серийный выпуск.

код ОК 005 (ОКП):

код ЕКПС:

код ТН ВЭД России:

### СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

### ТЕХНИЧЕСКОГО РЕГЛАМЕНТА (ТЕХНИЧЕСКИХ РЕГЛАМЕНТОВ)

Технический регламент о требованиях пожарной безопасности (Федеральный закон от 22.07.2008г. № 123-ФЗ); см. приложение на бланке №0019165.

### ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протокол испытаний №РА0570-ВМ/18 от 02.11.2018г. ИЛ ООО "ЮРЦЭПБС", аттестат аккредитации № RA.RU.21ПЖ18 от 05.10.2015г.

### ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ

ТУ22.21.41.110-003-09693619-2018.  
Сертификат соответствия системы менеджмента качества ГОСТ Р ИСО 9001-2015 (ISO 9001:2015)  
№СДССМТ.RU.OC01.K01227 от 15.12.2017г, выдан ОС «СибМосТест», регистрационный №СДССМТ.RU.31068.OC01.

СРОК ДЕЙСТВИЯ СЕРТИФИКАТА СООТВЕТСТВИЯ с 02.11.2018 по 02.11.2023

Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

К.Н.Нуйкова

ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ

О.Е.Карпова

ИНИЦИАЛЫ, ФАМИЛИЯ



## ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № С-RU.АБ09.В.00637

(обязательная сертификация)

№ 0019165

Код ОК 034 (ОКПД-2) Код ТН ВЭД России	Наименование, типы, марки, модели продукции	Подтверждаемые требования национального стандарта или свода правил
22.21.41.110	Изделия тепло- и звукоизоляционные из вспененного полиэтилена «Стенофлекс 400» (трубная изоляция), «Стенофлекс протэк» (трубная изоляция), «Стенофон ACOUSTIC VENT» плотностью от 30кг/м3 до 45кг/м3, выпускаемые по ТУ22.21.41.110-003-09693619-2018.	Группа горючести - Г1 (слабогорючие) по ГОСТ 30244-94, группа воспламеняемости – В2 (умеренновоспламеняемые) по ГОСТ 30402-96, коэффициент дымообразования – Д3 (с высокой дымообразующей способностью) по ГОСТ 12.1.044-89(п.4.18), показатель токсичности – Т2 (умеренноопасные) по ГОСТ 12.1.044-89 (п.4.20). Класс пожарной опасности материала КМ3.



Руководитель (заместитель руководителя)  
органа по сертификации

М.П.

Эксперт (эксперты)

*[Handwritten signature]*  
Инициалы, фамилия

*[Handwritten signature]*  
Подпись

К.Н.Нуйкова

Инициалы, фамилия

О.Е.Карпова

Инициалы, фамилия