

Паспорт № 110/_____**Муфты противопожарные «ОГНЕЗА-ПМ»**

для полипропиленовых и ПВХ труб наружным диаметром не более 110 мм

ТУ 25.11.23–037–92450604–2021 с изм 1

(введены взамен ТУ 5285–001–92450604–2011)

отгруженные _____

«_____» _____ 20 г. в количестве _____ шт масса нетто _____ кг

Дата изготовления _____ 20 г. Объем партии _____ шт

ПОКАЗАТЕЛИ КАЧЕСТВА

Наименование показателя	Норма по ТУ 25.11.23–037–92450604–2021 с изм №1	Фактически по анализу
Наружный диаметр, мм	125,0 ± 3,0	соответствует
Внутренний диаметр, мм	110,0 +3,0	соответствует
Высота муфты без проушин, мм	50,0	соответствует
Толщина терморасширяющегося вкладыша, мм	7,0 ± 1,0	соответствует
Вес муфты в сборе, гр.	275,0 ± 10%	соответствует
Коэффициент вспучивания, не менее %	900	соответствует
Предел огнестойкости EI, мин	180	соответствует
Объемная масса, кг/м ³	1500	соответствует
Инерционность полного срабатывания (перекрытия), не более, мин	4	соответствует

Изготовитель гарантирует соответствие изделия требованиям ТУ 25.11.23–037–92450604–2021 с изм №1 при соблюдении потребителем условий эксплуатации, транспортирования и хранения, установленных техническими условиями. Гарантийный срок хранения 18 месяцев со дня изготовления. Срок эксплуатации изделия не менее 25 лет. Использовать в соответствии с Инструкцией по применению.

Качество продукции соответствует ГОСТ Р 53306-2009



Начальник лаборатории _____ / Куликова Н.Г./

М.П.